

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Школьный, д. 9А

Номер прибора: 1800552

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	40,86	34,89	5,97	101,416	96,875	4,541	5,823	1,795	1,065	0,928
21.01.2025 23	24,00	55,84	45,69	10,15	168,706	168,746	-0,041	5,211	1,927	1,723	1,714
22.01.2025 23	24,00	54,56	44,66	9,90	161,717	161,968	-0,250	5,272	1,917	1,608	1,603
23.01.2025 23	24,00	53,83	44,30	9,53	163,944	164,482	-0,538	5,272	1,917	1,569	1,566
24.01.2025 23	24,00	50,28	41,73	8,55	161,951	162,159	-0,209	6,057	1,886	1,400	1,391
25.01.2025 23	24,00	50,39	41,51	8,88	167,674	168,287	-0,612	6,067	1,886	1,499	1,493
26.01.2025 23	24,00	50,37	41,47	8,90	164,119	165,016	-0,897	6,098	1,876	1,470	1,467
27.01.2025 23	24,00	51,44	41,68	9,76	158,897	159,476	-0,578	5,925	1,876	1,560	1,555
28.01.2025 23	24,00	45,67	37,24	8,43	107,133	102,289	4,844	5,537	1,835	1,133	0,985
29.01.2025 23	24,00	47,04	36,83	10,21	81,450	79,193	2,257	5,588	1,825	1,077	1,018
30.01.2025 23	24,00	44,04	36,62	7,42	94,595	89,855	4,740	5,721	1,825	1,060	0,923
31.01.2025 23	24,00	45,85	38,85	7,00	128,023	126,205	1,818	5,792	1,866	1,233	1,196
01.02.2025 23	24,00	53,50	42,15	11,35	141,577	139,514	2,063	5,445	1,897	1,615	1,583
02.02.2025 23	24,00	51,17	41,63	9,54	155,772	154,929	0,843	5,690	1,897	1,469	1,450
03.02.2025 23	24,00	52,82	43,07	9,75	163,230	162,567	0,663	5,221	1,907	1,600	1,587
04.02.2025 23	24,00	54,25	43,63	10,62	156,908	155,107	1,802	5,088	1,917	1,673	1,647
05.02.2025 23	24,00	54,06	43,11	10,95	150,511	149,733	0,779	5,201	1,907	1,654	1,638
06.02.2025 23	23,72	52,86	42,02	10,84	144,079	143,678	0,402	5,292	1,897	1,568	1,557
07.02.2025 23	23,62	51,86	41,78	10,08	169,120	167,930	1,191	5,680	1,886	1,709	1,746
08.02.2025 23	24,00	56,22	44,46	11,76	162,668	162,058	0,609	5,211	1,897	1,920	1,906
09.02.2025 23	24,00	59,63	46,55	13,08	160,993	160,309	0,684	2,998	1,927	2,105	2,095
10.02.2025 23	24,00	60,34	47,24	13,10	161,512	160,652	0,860	1,234	1,937	2,109	2,103
11.02.2025 23	24,00	58,99	46,53	12,46	162,615	161,937	0,678	2,325	1,927	2,021	2,014
12.02.2025 23	24,00	52,79	41,55	11,24	136,386	133,356	3,030	3,508	1,886	1,605	1,520
13.02.2025 23	24,00	58,69	46,62	12,07	164,409	164,148	0,261	2,152	1,937	1,981	1,980
14.02.2025 23	24,00	53,77	42,26	11,51	116,779	115,859	0,920	2,723	1,897	1,548	1,517
15.02.2025 23	24,00	58,41	45,41	13,00	144,062	144,805	-0,743	2,019	1,927	1,869	1,881
16.02.2025 23	24,00	59,98	46,11	13,87	138,730	137,774	0,956	0,979	1,937	1,918	1,911
17.02.2025 23	24,00	61,92	46,21	15,71	133,381	132,362	1,020	0,846	1,927	2,085	2,074
Среднее	23,98	53,15	42,61	10,54	145,599	144,526	1,072	4,482	1,895	1,615	1,588
Итого	695,33				4222,360	4191,268	31,091			46,847	46,050

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	106918,967	106299,820	1243,835
17.02.2025	111141,326	110491,088	1290,682

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru