

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Школьный, д. 9А

Номер прибора: 1800552

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	64,61	47,45	17,16	131,025	130,020	1,006	0,326	1,937	2,241	2,230
19.02.2025 23	24,00	64,67	46,91	17,76	123,764	124,194	-0,431	0,377	1,927	2,182	2,197
20.02.2025 23	22,80	62,92	45,87	17,05	123,085	122,188	0,897	1,336	1,907	2,088	2,075
21.02.2025 23	24,00	65,38	47,13	18,25	130,871	129,193	1,678	0,632	1,917	2,383	2,359
22.02.2025 23	24,00	69,64	49,20	20,44	128,011	126,176	1,835	0,031	1,937	2,610	2,580
23.02.2025 23	24,00	68,23	48,44	19,79	126,939	125,394	1,545	0,316	1,927	2,504	2,480
24.02.2025 23	24,00	69,93	50,11	19,82	130,923	129,746	1,177	0,051	1,958	2,585	2,569
25.02.2025 23	24,00	64,82	47,78	17,04	134,633	132,922	1,711	0,377	1,937	2,286	2,264
26.02.2025 23	24,00	64,22	46,78	17,44	130,760	128,975	1,785	0,275	1,917	2,272	2,248
27.02.2025 23	23,93	64,98	47,44	17,54	131,880	130,095	1,785	0,102	1,917	2,304	2,281
28.02.2025 23	24,00	64,38	47,46	16,92	134,962	133,253	1,710	0,224	1,927	2,277	2,253
01.03.2025 23	24,00	65,08	48,42	16,66	139,422	137,990	1,432	0,031	1,937	2,313	2,296
02.03.2025 23	24,00	61,72	46,55	15,17	137,815	136,287	1,529	0,520	1,917	2,080	2,063
03.03.2025 23	24,00	59,26	44,94	14,32	132,482	132,039	0,444	0,755	1,917	1,892	1,891
04.03.2025 23	17,35	49,78	37,58	12,20	58,147	55,696	2,451	3,049	1,825	0,839	0,769
05.03.2025 23	23,92	16,88	16,27	0,61	1,099	0,000	1,099	6,118	1,570	0,003	0,000
06.03.2025 23	24,00	50,69	41,16	9,53	137,449	135,588	1,861	5,680	1,723	1,330	1,239
07.03.2025 23	24,00	51,48	41,35	10,13	131,537	133,061	-1,524	5,547	1,744	1,340	1,347
08.03.2025 23	24,00	50,36	40,57	9,79	130,716	132,338	-1,622	5,058	1,754	1,284	1,294
09.03.2025 23	24,00	50,50	40,87	9,63	131,198	132,735	-1,537	4,436	1,774	1,263	1,274
10.03.2025 23	24,00	50,24	39,92	10,32	126,079	129,006	-2,927	4,782	1,764	1,303	1,329
11.03.2025 23	24,00	50,21	40,12	10,09	125,192	127,431	-2,239	4,915	1,764	1,267	1,283
12.03.2025 23	23,93	46,04	37,74	8,30	128,899	131,220	-2,321	5,466	1,744	1,062	1,073
13.03.2025 23	24,00	40,91	34,88	6,03	141,804	142,512	-0,709	4,935	1,734	0,859	0,854
14.03.2025 23	24,00	35,57	31,29	4,28	136,018	135,042	0,976	5,690	1,713	0,587	0,573
15.03.2025 23	24,00	36,00	30,73	5,27	99,493	100,729	-1,236	5,741	1,734	0,602	0,608
16.03.2025 23	24,00	33,81	29,92	3,89	103,168	104,793	-1,626	5,782	1,764	0,456	0,459
17.03.2025 23	24,00	42,05	35,21	6,84	122,291	122,421	-0,131	4,813	1,846	0,888	0,886
18.03.2025 23	24,00	48,40	39,20	9,20	127,166	126,718	0,448	3,640	1,876	1,172	1,165
19.03.2025 23	24,00	49,55	38,80	10,75	118,311	118,000	0,311	5,058	1,856	1,277	1,268
20.03.2025 23	24,00	48,32	37,84	10,48	118,277	117,867	0,410	5,343	1,846	1,243	1,233
21.03.2025 23	24,00	47,32	37,20	10,12	118,233	117,918	0,315	5,354	1,846	1,202	1,193
Среднее	23,75	53,37	41,10	12,28	121,614	121,298	0,316	3,024	1,839	1,562	1,551
Итого	759,93				3891,648	3881,545	10,103			49,993	49,634

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	111141,326	110491,088	1290,682
21.03.2025	115032,974	114372,633	1340,675

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru