

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Школьный, д. 9А

Номер прибора: 1800552

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	48,69	38,16	10,53	121,518	121,195	0,323	0,494	0,182	1,286	1,277
23.03.2025 23	24,00	49,35	38,78	10,57	123,359	123,039	0,321	0,503	0,182	1,309	1,301
24.03.2025 23	23,77	45,12	36,35	8,77	123,183	122,936	0,247	0,557	0,180	1,089	1,079
25.03.2025 23	24,00	40,73	33,33	7,40	124,073	122,634	1,439	0,554	0,178	0,923	0,907
26.03.2025 23	24,00	37,29	31,56	5,73	125,523	126,050	-0,528	0,562	0,177	0,728	0,724
27.03.2025 23	24,00	38,03	32,21	5,82	114,821	116,637	-1,816	0,550	0,179	0,740	0,749
28.03.2025 23	24,00	37,85	30,85	7,00	75,208	76,029	-0,821	0,544	0,178	0,638	0,639
29.03.2025 23	24,00	36,05	31,85	4,20	139,971	142,076	-2,105	0,535	0,180	0,616	0,617
30.03.2025 23	24,00	34,83	30,97	3,86	131,083	132,685	-1,602	0,544	0,179	0,528	0,528
31.03.2025 23	23,95	45,11	37,11	8,00	124,880	126,214	-1,334	0,484	0,184	1,003	1,007
01.04.2025 23	23,95	38,49	31,52	6,97	74,620	75,245	-0,625	0,548	0,179	0,618	0,616
02.04.2025 23	24,00	35,90	31,24	4,66	130,545	131,456	-0,911	0,538	0,180	0,624	0,623
03.04.2025 23	24,00	44,97	36,73	8,24	122,411	122,862	-0,451	0,480	0,184	1,013	1,011
04.04.2025 23	11,70	45,19	36,63	8,56	58,032	58,360	-0,328	0,499	0,183	0,499	0,499
05.04.2025 23	24,00	45,25	36,66	8,59	120,316	120,673	-0,357	0,471	0,184	1,039	1,038
06.04.2025 23	24,00	45,18	36,58	8,60	120,618	121,074	-0,456	0,475	0,183	1,042	1,041
07.04.2025 23	24,00	45,42	37,49	7,93	134,071	134,918	-0,847	0,467	0,184	1,061	1,062
08.04.2025 23	24,00	48,37	38,24	10,13	118,270	118,748	-0,478	0,361	0,184	1,194	1,197
09.04.2025 23	24,00	50,12	38,75	11,37	113,819	114,226	-0,407	0,201	0,184	1,292	1,299
10.04.2025 23	24,00	49,38	38,78	10,60	121,364	122,335	-0,971	0,181	0,184	1,284	1,297
11.04.2025 23	24,00	50,31	39,29	11,02	122,795	124,159	-1,364	0,125	0,185	1,348	1,367
12.04.2025 23	24,00	50,32	38,95	11,37	117,361	118,747	-1,386	0,132	0,185	1,330	1,350
13.04.2025 23	24,00	48,16	37,61	10,55	116,895	118,071	-1,176	0,362	0,183	1,230	1,240
14.04.2025 23	24,00	47,51	37,53	9,98	120,595	121,752	-1,157	0,484	0,183	1,206	1,213
15.04.2025 23	24,00	23,24	22,57	0,67	33,940	34,341	-0,401	0,597	0,170	0,065	0,065
16.04.2025 23	24,00	18,36	18,38	-0,02	0,000	0,000	0,000	0,600	0,166	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,63	17,69	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,600	0,165	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,95	17,04	-0,09	0,000	0,000	0,000	0,600	0,165	0,000	0,000
Среднее	23,55	40,49	33,32	7,18	101,045	101,659	-0,614	0,466	0,180	0,847	0,848
Итого	659,37				2829,270	2846,462	-17,193			23,707	23,745

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	115032,974	114372,633	1340,675
20.04.2025	117862,244	117219,096	1364,382

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru