

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Школьный, д. 9А

Номер прибора: 1800552

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |        |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Mтс, т | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 25.11.2024 23 | 24,00                      | 54,75  | 42,83  | 11,92  | 128,479 | 127,160 | 1,319  | 6,118     | 1,723     | 1,542                  |
| 26.11.2024 23 | 24,00                      | 54,57  | 42,76  | 11,81  | 127,702 | 126,287 | 1,415  | 6,118     | 1,734     | 1,520                  |
| 27.11.2024 23 | 24,00                      | 54,78  | 42,73  | 12,05  | 132,815 | 131,881 | 0,934  | 6,118     | 1,734     | 1,609                  |
| 28.11.2024 23 | 24,00                      | 55,49  | 42,81  | 12,68  | 130,305 | 129,476 | 0,830  | 6,118     | 1,723     | 1,661                  |
| 29.11.2024 23 | 24,00                      | 55,44  | 42,63  | 12,81  | 125,576 | 124,373 | 1,203  | 6,118     | 1,713     | 1,617                  |
| 30.11.2024 23 | 24,00                      | 55,20  | 42,45  | 12,75  | 126,972 | 125,862 | 1,110  | 6,118     | 1,713     | 1,627                  |
| Среднее       | 24,00                      | 55,04  | 42,70  | 12,34  | 128,642 | 127,506 | 1,135  | 6,118     | 1,723     | 1,596                  |
| Итого         | 144,00                     |        |        |        | 771,850 | 765,039 | 6,811  |           |           | 9,575                  |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т      | M2, т      | Qтс, Гкал |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 25.11.2024   | 99977,123  | 99420,795  | 1163,809  |
| 30.11.2024   | 100748,973 | 100185,834 | 1173,384  |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru