

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Школьный, д. 9А

Номер прибора: 1800552

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	54,69	41,21	13,48	120,494	119,022	1,472	5,874	1,703	1,632	1,604
21.12.2024 23	22,87	48,98	38,07	10,91	115,845	114,839	1,005	6,067	1,683	1,293	1,275
22.12.2024 23	24,00	50,19	40,40	9,79	143,754	143,174	0,580	6,067	1,693	1,460	1,445
23.12.2024 23	24,00	52,02	41,54	10,48	145,331	144,581	0,750	5,965	1,703	1,533	1,517
24.12.2024 23	24,00	50,67	40,78	9,89	145,127	144,272	0,855	5,986	1,693	1,440	1,423
25.12.2024 23	24,00	50,27	40,63	9,64	145,451	144,804	0,646	6,108	1,693	1,409	1,393
26.12.2024 23	24,00	52,61	42,20	10,41	149,931	149,142	0,789	6,108	1,703	1,567	1,550
27.12.2024 23	23,95	53,04	42,60	10,44	153,847	153,393	0,454	5,996	1,713	1,617	1,601
28.12.2024 23	24,00	52,69	41,39	11,30	140,056	139,554	0,503	6,078	1,693	1,576	1,562
29.12.2024 23	24,00	53,60	40,34	13,26	119,369	118,688	0,681	5,884	1,683	1,592	1,576
30.12.2024 23	24,00	57,25	42,69	14,56	118,659	118,096	0,563	5,343	1,703	1,736	1,722
31.12.2024 23	24,00	53,27	40,11	13,16	116,927	116,645	0,282	6,118	1,672	1,546	1,534
01.01.2025 23	24,00	53,87	41,20	12,67	124,588	124,676	-0,088	6,118	1,683	1,587	1,580
02.01.2025 23	24,00	52,56	40,69	11,87	125,749	126,217	-0,467	6,118	1,683	1,502	1,499
03.01.2025 23	24,00	52,31	40,73	11,58	126,357	127,019	-0,662	6,037	1,693	1,472	1,471
04.01.2025 23	24,00	50,29	40,81	9,48	135,977	136,116	-0,140	5,496	1,693	1,428	1,422
05.01.2025 23	24,00	60,03	47,18	12,85	157,428	156,490	0,938	4,273	1,734	2,027	2,009
06.01.2025 23	24,00	57,50	45,47	12,03	155,964	154,680	1,285	5,201	1,713	1,882	1,858
07.01.2025 23	24,00	51,97	42,14	9,83	158,069	156,748	1,321	5,986	1,693	1,564	1,541
08.01.2025 23	24,00	52,19	42,20	9,99	158,551	156,843	1,707	6,108	1,693	1,592	1,564
09.01.2025 23	24,00	36,60	30,79	5,81	67,027	61,907	5,120	6,118	1,703	0,632	0,505
10.01.2025 23	24,00	18,60	17,88	0,72	14,478	0,000	14,478	6,118	1,744	0,015	0,000
11.01.2025 23	24,00	33,45	29,19	4,26	94,640	89,781	4,859	6,118	1,785	0,735	0,593
12.01.2025 23	24,00	44,03	38,53	5,50	122,099	121,679	0,420	6,118	1,856	1,027	0,999
13.01.2025 23	23,92	31,75	28,53	3,22	70,113	69,845	0,268	6,118	1,774	0,437	0,428
14.01.2025 23	24,00	52,30	40,72	11,58	110,842	104,238	6,604	5,833	1,815	1,505	1,268
15.01.2025 23	24,00	57,97	43,79	14,18	113,108	113,449	-0,341	5,894	1,856	1,611	1,612
16.01.2025 23	24,00	58,10	43,09	15,01	110,937	111,689	-0,752	5,588	1,856	1,671	1,676
17.01.2025 23	24,00	58,35	43,74	14,61	110,626	110,393	0,234	5,476	1,876	1,621	1,612
18.01.2025 23	24,00	46,83	39,22	7,61	98,638	96,959	1,678	5,568	1,846	1,032	0,981
19.01.2025 23	24,00	52,52	42,52	10,00	164,246	164,894	-0,649	5,435	1,886	1,652	1,651
Среднее	23,96	50,02	39,69	10,33	123,685	122,253	1,432	5,849	1,739	1,400	1,370
Итого	742,73				3834,227	3789,833	44,394			43,391	42,470

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	103084,739	102509,986	1200,443
19.01.2025	106918,967	106299,820	1243,835

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru