

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский, д. 3

Номер прибора: 1901933

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |          |        |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|-----------|-----------|------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т    | Mтс, т | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 26.02.2025 23 | 24,00                      | 52,75  | 43,79  | 8,96   | 179,653  | 179,653  | -0,000 | 5,180     | 4,680     | 1,609                  |
| 27.02.2025 23 | 24,00                      | 52,44  | 43,86  | 8,58   | 179,357  | 179,357  | -0,000 | 5,180     | 4,680     | 1,538                  |
| 28.02.2025 23 | 24,00                      | 51,24  | 43,05  | 8,19   | 181,000  | 181,000  | -0,000 | 5,160     | 4,660     | 1,480                  |
| 01.03.2025 23 | 24,00                      | 50,16  | 42,55  | 7,61   | 181,005  | 181,005  | 0,000  | 5,190     | 4,691     | 1,376                  |
| 02.03.2025 23 | 24,00                      | 49,26  | 41,83  | 7,43   | 180,902  | 180,902  | -0,000 | 5,241     | 4,742     | 1,342                  |
| 03.03.2025 23 | 24,00                      | 51,12  | 43,26  | 7,86   | 180,524  | 180,524  | -0,000 | 5,170     | 4,670     | 1,417                  |
| 04.03.2025 23 | 24,00                      | 42,80  | 37,20  | 5,60   | 180,471  | 180,471  | -0,000 | 5,211     | 4,711     | 1,010                  |
| 05.03.2025 23 | 24,00                      | 47,30  | 40,53  | 6,77   | 179,285  | 179,283  | 0,002  | 5,231     | 4,742     | 1,210                  |
| 06.03.2025 23 | 24,00                      | 47,65  | 40,76  | 6,89   | 180,744  | 180,744  | 0,000  | 5,170     | 4,680     | 1,245                  |
| 07.03.2025 23 | 24,00                      | 50,48  | 43,23  | 7,25   | 180,972  | 180,972  | -0,000 | 5,201     | 4,701     | 1,311                  |
| 08.03.2025 23 | 24,00                      | 49,24  | 42,20  | 7,04   | 180,916  | 180,916  | 0,000  | 5,150     | 4,660     | 1,273                  |
| 09.03.2025 23 | 24,00                      | 48,56  | 42,11  | 6,45   | 181,404  | 181,404  | -0,000 | 5,221     | 4,731     | 1,167                  |
| 10.03.2025 23 | 24,00                      | 45,27  | 40,28  | 4,99   | 152,632  | 152,617  | 0,016  | 4,976     | 4,558     | 0,976                  |
| 11.03.2025 23 | 24,00                      | 24,62  | 24,71  | -0,09  | 44,345   | 44,302   | 0,043  | 4,160     | 4,079     | 0,224                  |
| 12.03.2025 23 | 24,00                      | 42,90  | 41,13  | 1,77   | 128,458  | 128,439  | 0,019  | 4,864     | 4,528     | 0,841                  |
| 13.03.2025 23 | 24,00                      | 29,99  | 28,44  | 1,55   | 119,627  | 119,631  | -0,004 | 4,721     | 4,405     | 0,316                  |
| 14.03.2025 23 | 24,00                      | 26,09  | 26,96  | -0,87  | 48,200   | 48,217   | -0,017 | 4,191     | 4,089     | 0,140                  |
| 15.03.2025 23 | 24,00                      | 19,88  | 19,11  | 0,77   | 0,017    | 0,000    | 0,017  | 3,834     | 3,875     | 0,000                  |
| 16.03.2025 23 | 24,00                      | 18,80  | 18,11  | 0,69   | 0,000    | 0,000    | 0,000  | 3,834     | 3,875     | 0,000                  |
| 17.03.2025 23 | 24,00                      | 21,48  | 20,81  | 0,67   | 24,055   | 24,055   | 0,000  | 4,007     | 3,987     | 0,162                  |
| 18.03.2025 23 | 24,00                      | 42,74  | 38,24  | 4,50   | 152,444  | 152,439  | 0,005  | 5,048     | 4,630     | 0,898                  |
| 19.03.2025 23 | 24,00                      | 52,37  | 44,56  | 7,81   | 181,548  | 181,548  | -0,000 | 5,150     | 4,660     | 1,417                  |
| 20.03.2025 23 | 24,00                      | 46,18  | 40,02  | 6,16   | 181,740  | 181,740  | 0,000  | 5,211     | 4,711     | 1,118                  |
| 21.03.2025 23 | 24,00                      | 49,37  | 42,50  | 6,87   | 181,037  | 181,037  | -0,000 | 5,160     | 4,670     | 1,242                  |
| 22.03.2025 23 | 24,00                      | 48,33  | 41,73  | 6,60   | 180,752  | 180,752  | 0,000  | 5,129     | 4,640     | 1,190                  |
| 23.03.2025 23 | 24,00                      | 42,51  | 37,52  | 4,99   | 180,966  | 180,966  | 0,000  | 5,180     | 4,701     | 0,901                  |
| 24.03.2025 23 | 24,00                      | 29,89  | 28,65  | 1,24   | 119,243  | 119,255  | -0,012 | 4,742     | 4,436     | 0,401                  |
| Среднее       | 24,00                      | 41,98  | 36,93  | 5,05   | 143,011  | 143,008  | 0,003  | 4,908     | 4,526     | 0,956                  |
| Итого         | 648,00                     |        |        |        | 3861,299 | 3861,229 | 0,069  |           |           | 25,802                 |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т      | M2, т      | Qтс, Гкал |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 26.02.2025   | 128715,809 | 128705,240 | 877,509   |
| 24.03.2025   | 132577,107 | 132566,469 | 903,311   |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru