

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский, д. 3

Номер прибора: 1901933

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	30,59	28,61	1,98	183,351	183,351	-0,000	0,510	0,460	0,364
26.03.2025 23	24,00	20,15	19,99	0,16	186,301	186,301	-0,000	0,523	0,471	0,033
27.03.2025 23	24,00	34,72	31,79	2,93	189,654	189,654	0,000	0,522	0,469	0,552
28.03.2025 23	24,00	20,19	20,32	-0,13	190,378	190,378	-0,000	0,523	0,470	-0,022
29.03.2025 23	24,00	21,05	21,13	-0,08	190,074	190,074	0,000	0,524	0,471	-0,013
30.03.2025 23	24,00	20,92	21,05	-0,13	193,441	193,441	0,000	0,527	0,472	-0,023
31.03.2025 23	24,00	18,94	19,20	-0,26	112,572	112,572	-0,000	0,443	0,412	-0,030
01.04.2025 23	24,00	27,15	27,87	-0,72	66,503	66,481	0,022	0,352	0,334	0,289
02.04.2025 23	24,00	24,97	24,17	0,80	75,073	75,209	-0,136	0,277	0,237	0,129
03.04.2025 23	24,00	17,95	18,20	-0,25	0,263	0,058	0,206	0,297	0,284	-0,000
04.04.2025 23	24,00	18,36	18,17	0,19	33,772	33,935	-0,163	0,167	0,160	0,039
05.04.2025 23	24,00	34,66	30,84	3,82	128,148	128,074	0,074	0,459	0,419	0,415
06.04.2025 23	24,00	31,54	31,53	0,01	114,628	114,507	0,121	0,454	0,422	0,340
07.04.2025 23	24,00	29,73	32,06	-2,33	81,891	81,922	-0,031	0,423	0,401	0,241
08.04.2025 23	24,00	24,23	24,30	-0,07	59,041	58,975	0,067	0,400	0,387	0,186
09.04.2025 23	24,00	41,01	37,56	3,45	205,045	204,928	0,117	0,495	0,432	0,754
10.04.2025 23	24,00	36,74	34,72	2,02	158,171	158,138	0,033	0,463	0,417	0,572
11.04.2025 23	24,00	41,24	35,93	5,31	150,111	149,903	0,208	0,472	0,430	0,664
12.04.2025 23	24,00	43,09	39,12	3,97	210,908	210,902	0,006	0,500	0,439	0,839
13.04.2025 23	24,00	37,21	33,35	3,86	168,722	168,590	0,132	0,472	0,424	0,579
14.04.2025 23	24,00	34,19	35,19	-1,00	85,027	84,901	0,126	0,397	0,375	0,409
15.04.2025 23	24,00	18,52	19,26	-0,74	0,045	0,084	-0,040	0,157	0,163	-0,000
16.04.2025 23	24,00	17,32	17,81	-0,49	0,000	0,000	0,000	0,149	0,155	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,97	17,29	-0,32	0,000	0,000	0,000	0,148	0,154	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,91	17,02	-0,11	0,000	0,002	-0,002	0,146	0,152	0,000
Среднее	24,00	27,13	26,26	0,87	111,325	111,295	0,030	0,392	0,360	0,253
Итого	600,00				2783,120	2782,382	0,738			6,315

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
25.03.2025	132577,107	132566,469	903,311
20.04.2025	135360,227	135348,851	909,626

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru