

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский, д. 3

Номер прибора: 1901933

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	51,37	43,93	7,44	181,840	181,834	0,006	5,201	4,640	1,352
21.12.2024 23	24,00	49,98	43,08	6,90	181,835	181,835	-0,000	5,221	4,660	1,254
22.12.2024 23	24,00	46,46	40,50	5,96	180,645	180,645	0,000	5,211	4,660	1,076
23.12.2024 23	24,00	43,87	38,75	5,12	181,714	181,714	-0,000	5,231	4,660	0,930
24.12.2024 23	24,00	42,62	37,64	4,98	181,676	181,676	0,000	5,231	4,670	0,904
25.12.2024 23	24,00	38,92	34,98	3,94	181,808	181,808	-0,000	5,252	4,680	0,716
26.12.2024 23	24,00	49,97	43,00	6,97	181,197	181,197	0,000	5,211	4,650	1,262
27.12.2024 23	24,00	48,47	42,00	6,47	183,993	183,979	0,014	5,129	4,558	1,189
28.12.2024 23	24,00	47,57	41,20	6,37	186,431	186,414	0,017	5,129	4,548	1,184
29.12.2024 23	24,00	51,39	43,77	7,62	185,317	185,317	0,000	5,139	4,558	1,411
30.12.2024 23	24,00	48,50	41,82	6,68	185,277	185,277	-0,000	5,139	4,558	1,236
31.12.2024 23	24,00	47,09	40,73	6,36	185,231	185,231	0,000	5,139	4,568	1,177
01.01.2025 23	24,00	45,29	39,57	5,72	184,357	184,357	0,000	5,099	4,528	1,054
02.01.2025 23	24,00	44,59	38,68	5,91	164,784	164,770	0,014	4,782	4,283	0,995
03.01.2025 23	24,00	42,66	37,93	4,73	188,964	188,943	0,021	5,292	4,680	0,895
04.01.2025 23	24,00	43,37	38,22	5,15	184,474	184,474	0,000	5,201	4,630	0,949
05.01.2025 23	24,00	48,53	41,75	6,78	184,202	184,202	0,000	5,170	4,599	1,246
06.01.2025 23	24,00	51,25	43,64	7,61	183,716	183,716	0,000	5,129	4,568	1,397
07.01.2025 23	24,00	44,63	39,12	5,51	183,958	183,990	-0,032	5,099	4,507	1,042
08.01.2025 23	24,00	46,67	40,45	6,22	179,747	179,747	-0,000	5,282	4,742	1,117
09.01.2025 23	24,00	45,01	39,42	5,59	156,824	156,829	-0,005	4,966	4,507	1,068
10.01.2025 23	24,00	48,14	41,62	6,52	183,279	183,284	-0,006	5,170	4,599	1,183
11.01.2025 23	24,00	46,23	40,05	6,18	177,135	177,132	0,002	5,252	4,731	1,093
12.01.2025 23	24,00	48,10	41,53	6,57	176,658	176,658	-0,000	5,150	4,630	1,159
13.01.2025 23	24,00	47,21	40,62	6,59	175,698	175,697	0,001	5,109	4,599	1,155
14.01.2025 23	24,00	52,12	44,11	8,01	175,765	175,765	-0,000	5,037	4,528	1,407
15.01.2025 23	24,00	49,87	42,45	7,42	175,858	175,858	0,000	5,068	4,558	1,304
16.01.2025 23	24,00	49,69	42,27	7,42	175,789	175,789	0,000	5,119	4,609	1,302
17.01.2025 23	24,00	48,91	41,62	7,29	175,792	175,792	-0,000	5,139	4,619	1,280
18.01.2025 23	24,00	49,17	41,96	7,21	175,785	175,785	-0,000	5,078	4,568	1,265
19.01.2025 23	24,00	43,20	37,52	5,68	175,992	175,992	0,000	5,170	4,650	0,998
Среднее	24,00	47,12	40,77	6,35	179,863	179,862	0,001	5,147	4,598	1,148
Итого	744,00				5575,740	5575,709	0,031			35,601

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	116585,537	116575,010	795,349
19.01.2025	122161,277	122150,719	830,951

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1