

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мира, д. 69

Номер прибора: 1800604

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	48,82	38,51	10,31	123,994	127,838	-3,844	0,379	0,300	1,161	1,195
23.03.2025 23	24,00	49,33	38,29	11,04	114,954	118,770	-3,815	0,374	0,293	1,154	1,192
24.03.2025 23	23,75	45,34	37,90	7,44	152,890	158,629	-5,739	0,375	0,304	1,088	1,128
25.03.2025 23	24,00	40,83	34,73	6,10	160,889	167,297	-6,409	0,376	0,308	0,882	0,917
26.03.2025 23	24,00	37,24	30,53	6,71	120,704	125,280	-4,575	0,382	0,301	0,566	0,591
27.03.2025 23	24,00	38,02	31,81	6,21	105,719	108,784	-3,065	0,346	0,281	0,655	0,673
28.03.2025 23	24,00	37,66	34,90	2,76	97,463	101,976	-4,513	0,306	0,259	0,376	0,395
29.03.2025 23	24,00	35,39	28,36	7,03	110,608	113,876	-3,268	0,389	0,298	0,350	0,361
30.03.2025 23	24,00	34,54	28,32	6,22	124,961	128,911	-3,950	0,390	0,303	0,348	0,358
31.03.2025 23	23,95	45,16	36,67	8,49	125,752	129,490	-3,738	0,379	0,298	0,938	0,966
01.04.2025 23	23,95	38,66	35,52	3,14	109,640	113,965	-4,326	0,332	0,283	0,467	0,487
02.04.2025 23	24,00	35,71	30,35	5,36	138,788	143,446	-4,658	0,387	0,304	0,468	0,485
03.04.2025 23	24,00	45,03	36,14	8,89	109,428	112,721	-3,294	0,382	0,295	0,902	0,929
04.04.2025 23	11,70	45,31	36,84	8,47	54,956	56,206	-1,250	0,382	0,298	0,452	0,461
05.04.2025 23	24,00	45,32	36,26	9,06	105,157	107,555	-2,398	0,382	0,297	0,907	0,926
06.04.2025 23	24,00	44,91	34,90	10,01	86,649	88,536	-1,887	0,384	0,295	0,820	0,838
07.04.2025 23	24,00	45,34	34,36	10,98	70,202	71,723	-1,521	0,394	0,292	0,758	0,775
08.04.2025 23	24,00	48,59	39,26	9,33	129,507	133,332	-3,825	0,373	0,294	1,175	1,207
09.04.2025 23	24,00	50,44	42,05	8,39	167,949	173,930	-5,980	0,372	0,306	1,400	1,451
10.04.2025 23	24,00	49,64	41,58	8,06	170,479	176,675	-6,196	0,369	0,304	1,369	1,419
11.04.2025 23	24,00	50,55	40,87	9,68	144,036	148,702	-4,666	0,372	0,299	1,344	1,387
12.04.2025 23	24,00	50,54	41,09	9,45	151,935	156,930	-4,995	0,368	0,300	1,371	1,417
13.04.2025 23	24,00	48,27	38,81	9,46	132,092	135,865	-3,773	0,378	0,303	1,177	1,209
14.04.2025 23	24,00	47,51	36,88	10,63	100,800	103,516	-2,716	0,389	0,303	0,999	1,025
15.04.2025 23	24,00	24,18	23,83	0,35	73,042	76,241	-3,199	0,171	0,137	0,070	0,075
16.04.2025 23	24,00	20,50	21,00	-0,50	0,000	0,000	0,000	0,100	0,084	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,18	20,13	0,05	0,000	0,000	0,000	0,098	0,100	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,51	19,47	0,04	0,000	0,000	0,000	0,099	0,101	0,000	0,000
Среднее	23,55	40,80	33,91	6,90	106,521	110,007	-3,486	0,337	0,269	0,757	0,781
Итого	659,35				2982,594	3080,193	-97,599			21,196	21,867

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	130922,644	135023,477	1383,529
20.04.2025	133905,238	138103,670	1404,724

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru