

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мира, д. 84

Номер прибора: 200581

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	47,70	29,44	18,26	58,470	0,000	58,470	0,69	0,69	1,064	0,000
23.03.2025 23	24,00	0,00	41,60	26,10	15,50	54,230	0,000	54,230	0,69	0,69	0,836	0,000
24.03.2025 23	24,00	0,00	42,06	28,27	13,79	64,450	0,000	64,450	0,69	0,69	0,888	0,000
25.03.2025 23	24,00	0,00	40,59	29,73	10,86	87,250	0,000	87,250	0,69	0,69	0,936	0,000
26.03.2025 23	24,00	0,00	33,50	26,87	6,63	86,310	0,000	86,310	0,69	0,69	0,568	0,000
27.03.2025 23	24,00	0,00	39,23	28,69	10,54	73,010	0,000	73,010	0,69	0,69	0,729	0,000
28.03.2025 23	24,00	0,00	42,45	27,38	15,07	54,570	0,000	54,570	0,69	0,69	0,642	0,000
29.03.2025 23	24,00	0,00	35,52	29,29	6,23	92,970	0,000	92,970	0,69	0,69	0,566	0,000
30.03.2025 23	24,00	0,00	34,41	28,71	5,70	89,130	0,000	89,130	0,69	0,69	0,503	0,000
31.03.2025 23	24,00	0,00	43,60	33,09	10,51	88,530	0,000	88,530	0,69	0,69	0,931	0,000
01.04.2025 23	24,00	0,00	40,58	27,11	13,47	53,940	0,000	53,940	0,69	0,69	0,529	0,000
02.04.2025 23	24,00	0,00	37,58	28,67	8,91	77,610	0,000	77,610	0,69	0,69	0,599	0,000
03.04.2025 23	24,00	0,00	43,93	33,95	9,98	101,560	0,000	101,560	0,69	0,69	1,012	0,000
04.04.2025 23	24,00	0,00	43,84	33,65	10,19	99,630	0,000	99,630	0,69	0,69	1,013	0,000
05.04.2025 23	24,00	0,00	43,86	33,45	10,41	98,760	0,000	98,760	0,69	0,69	1,026	0,000
06.04.2025 23	24,00	0,00	43,86	33,22	10,64	97,080	0,000	97,080	0,69	0,69	1,029	0,000
07.04.2025 23	24,00	0,00	44,14	33,67	10,47	95,940	0,000	95,940	0,69	0,69	1,004	0,000
08.04.2025 23	24,00	0,00	41,44	31,59	9,85	87,600	0,000	87,600	0,69	0,69	0,815	0,000
09.04.2025 23	24,00	0,00	48,36	34,96	13,40	90,500	0,000	90,500	0,69	0,69	1,209	0,000
10.04.2025 23	24,00	0,00	48,32	33,95	14,37	84,900	0,000	84,900	0,69	0,69	1,218	0,000
11.04.2025 23	24,00	0,00	48,50	33,64	14,86	82,980	0,000	82,980	0,69	0,69	1,234	0,000
12.04.2025 23	24,00	0,00	47,99	32,86	15,13	82,410	0,000	82,410	0,69	0,69	1,246	0,000
13.04.2025 23	24,00	0,00	47,08	32,57	14,51	83,170	0,000	83,170	0,69	0,69	1,203	0,000
14.04.2025 23	24,00	0,00	45,94	32,52	13,42	84,030	0,000	84,030	0,69	0,69	1,126	0,000
15.04.2025 23	24,00	0,00	29,21	20,36	8,85	23,210	0,000	23,210	0,69	0,69	0,060	0,000
16.04.2025 23	24,00	0,00	16,41	16,07	0,34	0,000	0,000	0,000	0,69	0,69	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	16,08	15,73	0,35	0,000	0,000	0,000	0,69	0,69	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	40,29	29,46	10,82	73,787	0,000	73,787	0,69	0,69	0,814	0,000
Итого	648,00	0,00				1992,240	0,000	1992,240			21,986	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	30799,100	20667,090	342,381	8217,00	135,00
20.04.2025	32791,340	20667,090	364,367	8865,00	135,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru