

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "Докадом"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мира, д. 92

Номер прибора: 30534

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	49,13	38,50	10,63	105,990	75,550	30,440	0,59	0,54	1,125	0,803
23.03.2025 23	24,00	0,00	43,02	34,13	8,89	105,750	75,630	30,120	0,59	0,54	0,932	0,672
24.03.2025 23	24,00	0,00	43,42	34,80	8,62	103,750	75,590	28,160	0,59	0,54	0,889	0,652
25.03.2025 23	24,00	0,00	41,43	33,63	7,80	107,930	75,630	32,300	0,59	0,54	0,837	0,590
26.03.2025 23	24,00	0,00	34,33	29,60	4,73	108,300	75,700	32,600	0,59	0,54	0,511	0,358
27.03.2025 23	24,00	0,00	40,24	32,07	8,17	90,840	75,660	15,180	0,59	0,54	0,655	0,618
28.03.2025 23	24,00	0,00	44,15	35,03	9,12	62,350	46,080	16,270	0,59	0,54	0,553	0,420
29.03.2025 23	24,00	0,00	36,06	31,38	4,68	108,040	75,670	32,370	0,59	0,54	0,505	0,354
30.03.2025 23	24,00	0,00	35,08	30,85	4,23	108,250	75,690	32,560	0,59	0,54	0,456	0,320
31.03.2025 23	24,00	0,00	44,79	36,79	8,00	107,850	75,550	32,300	0,59	0,54	0,865	0,604
01.04.2025 23	24,00	0,00	42,31	34,01	8,30	56,860	42,540	14,320	0,59	0,54	0,462	0,353
02.04.2025 23	24,00	0,00	38,56	30,41	8,15	77,140	75,680	1,460	0,59	0,54	0,503	0,617
03.04.2025 23	24,00	0,00	45,09	36,64	8,45	106,550	75,550	31,000	0,59	0,54	0,901	0,638
04.04.2025 23	24,00	0,00	45,03	36,44	8,59	106,470	75,560	30,910	0,59	0,54	0,913	0,649
05.04.2025 23	24,00	0,00	45,02	36,34	8,68	106,050	75,550	30,500	0,59	0,54	0,918	0,656
06.04.2025 23	24,00	0,00	45,02	36,32	8,70	105,770	75,550	30,220	0,59	0,54	0,920	0,657
07.04.2025 23	24,00	0,00	45,19	36,68	8,51	105,670	75,560	30,110	0,59	0,54	0,900	0,643
08.04.2025 23	24,00	0,00	43,82	34,38	9,44	83,070	67,650	15,420	0,59	0,54	0,734	0,639
09.04.2025 23	24,00	0,00	49,78	38,20	11,58	102,170	75,560	26,610	0,59	0,54	1,183	0,875
10.04.2025 23	24,00	0,00	49,73	38,14	11,59	102,870	75,550	27,320	0,59	0,54	1,193	0,876
11.04.2025 23	24,00	0,00	49,91	38,31	11,60	102,760	75,550	27,210	0,59	0,54	1,190	0,876
12.04.2025 23	24,00	0,00	49,54	37,88	11,66	102,670	75,550	27,120	0,59	0,54	1,197	0,881
13.04.2025 23	24,00	0,00	48,40	37,27	11,13	101,700	75,560	26,140	0,59	0,54	1,132	0,841
14.04.2025 23	24,00	0,00	47,25	36,79	10,46	100,880	75,550	25,330	0,59	0,54	1,056	0,790
15.04.2025 23	24,00	0,00	29,57	27,06	2,51	27,580	23,780	3,800	0,59	0,54	0,049	0,060
16.04.2025 23	24,00	0,00	13,35	13,14	0,21	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	13,07	12,57	0,50	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	12,56	11,95	0,61	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	40,17	32,48	7,70	85,616	63,125	22,492	0,59	0,54	0,735	0,552
Итого	672,00	0,00				2397,260	1767,490	629,770			20,579	15,443

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	15443,730	9340,760	189,479	3705,00	3074,00
20.04.2025	17840,990	11108,250	210,058	4377,00	3074,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru