

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: УК "Докадом"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мира, д. 92

Номер прибора: 30534

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
25.11.2024 23	24,00	0,00	54,33	41,37	12,96	107,990	0,000	107,990	6,00	5,50	1,402
26.11.2024 23	24,00	0,00	54,39	39,57	14,82	104,960	46,410	58,550	6,00	5,50	1,397
27.11.2024 23	24,00	0,00	55,66	41,99	13,67	108,310	109,630	-1,320	6,00	5,50	1,480
28.11.2024 23	24,00	0,00	56,08	42,32	13,76	107,410	109,630	-2,220	6,00	5,50	1,477
29.11.2024 23	24,00	0,00	54,37	41,15	13,22	106,590	109,640	-3,050	6,00	5,50	1,407
30.11.2024 23	24,00	0,00	54,24	40,99	13,25	105,930	109,630	-3,700	6,00	5,50	1,397
Среднее	24,00	0,00	54,85	41,23	13,61	106,865	80,823	26,042	6,00	5,50	1,427
Итого	144,00	0,00				641,190	484,940	156,250			8,560

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.11.2024	2632,780	0,000	26,997	897,00	3074,00
30.11.2024	3273,970	484,940	35,557	1041,00	3074,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru