

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мостовая, д. 12а

Номер прибора: 1318380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	48,56	42,54	6,02	151,582	150,432	1,150	0,600	0,550	0,912	0,906
23.03.2025 23	24,00	49,11	42,88	6,24	152,826	151,708	1,118	0,600	0,550	0,953	0,947
24.03.2025 23	24,00	45,35	40,16	5,23	150,626	149,353	1,274	0,600	0,550	0,787	0,781
25.03.2025 23	24,00	41,13	36,55	4,53	150,627	149,414	1,214	0,600	0,550	0,682	0,677
26.03.2025 23	24,00	37,52	34,22	3,28	151,982	150,745	1,238	0,600	0,550	0,499	0,494
27.03.2025 23	24,00	38,25	34,80	3,70	133,005	131,856	1,149	0,600	0,550	0,494	0,488
28.03.2025 23	24,00	36,72	37,76	3,82	89,083	88,150	0,933	0,600	0,550	0,341	0,337
29.03.2025 23	24,00	36,47	33,90	2,55	168,189	167,123	1,066	0,600	0,550	0,430	0,426
30.03.2025 23	24,00	35,31	33,04	2,23	166,986	165,886	1,099	0,600	0,550	0,374	0,370
31.03.2025 23	24,00	44,87	40,42	4,45	159,870	158,955	0,915	0,600	0,550	0,712	0,707
01.04.2025 23	24,00	37,56	37,60	3,88	98,208	97,389	0,819	0,600	0,550	0,382	0,378
02.04.2025 23	24,00	36,08	33,48	2,56	167,180	166,062	1,118	0,600	0,550	0,430	0,425
03.04.2025 23	24,00	44,97	40,37	4,60	160,606	159,563	1,043	0,600	0,550	0,739	0,734
04.04.2025 23	24,00	45,11	40,38	4,72	156,397	155,364	1,033	0,600	0,550	0,739	0,733
05.04.2025 23	24,00	45,31	40,49	4,83	156,582	155,586	0,995	0,600	0,550	0,755	0,751
06.04.2025 23	24,00	44,95	40,29	4,66	156,784	155,777	1,007	0,600	0,550	0,730	0,726
07.04.2025 23	24,00	45,25	40,74	4,50	164,429	163,379	1,050	0,600	0,550	0,740	0,735
08.04.2025 23	24,00	47,96	42,51	5,42	157,697	156,592	1,106	0,600	0,550	0,855	0,849
09.04.2025 23	24,00	50,04	43,63	6,41	154,259	153,161	1,098	0,600	0,550	0,988	0,982
10.04.2025 23	24,00	49,45	43,26	6,19	153,989	152,854	1,136	0,600	0,550	0,952	0,946
11.04.2025 23	24,00	49,94	43,61	6,33	154,997	153,845	1,151	0,600	0,550	0,981	0,974
12.04.2025 23	24,00	49,94	43,42	6,53	151,419	150,260	1,159	0,600	0,550	0,988	0,981
13.04.2025 23	24,00	47,85	41,99	5,84	153,728	152,469	1,259	0,600	0,550	0,897	0,890
14.04.2025 23	24,00	47,19	41,81	5,37	158,909	157,607	1,302	0,600	0,550	0,853	0,846
15.04.2025 23	24,00	24,57	24,78	1,36	45,158	44,693	0,465	0,600	0,550	0,062	0,061
16.04.2025 23	24,00	19,35	19,28	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,77	18,79	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,75	18,61	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	40,58	36,83	4,12	130,897	129,936	0,961	0,600	0,550	0,617	0,612
Итого	672,00				3665,117	3638,221	26,896			17,276	17,145

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	18718,895	741,122
20.04.2025	18745,789	758,398

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru