

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мостовая, д. 12а

Номер прибора: 1318380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	54,50	45,81	8,69	128,431	127,693	0,738	6,118	5,608	1,115
26.11.2024 23	24,00	54,37	45,64	8,73	128,963	128,188	0,775	6,118	5,608	1,124
27.11.2024 23	24,00	54,40	45,63	8,77	129,089	128,278	0,811	6,118	5,608	1,131
28.11.2024 23	24,00	55,36	46,31	9,05	128,900	128,032	0,868	6,118	5,608	1,166
29.11.2024 23	24,00	55,30	46,39	8,91	128,903	128,156	0,748	6,118	5,608	1,147
30.11.2024 23	24,00	55,10	46,28	8,82	129,173	128,479	0,693	6,118	5,608	1,138
Среднее	24,00	54,84	46,01	8,83	128,910	128,138	0,772	6,118	5,608	1,137
Итого	144,00				773,459	768,826	4,633			6,821

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
25.11.2024	18569,934	613,316
30.11.2024	18574,566	620,138

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru