

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: МБУ ДО СШ №10

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99234

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	52,92	50,18	2,74	213,523	209,833	3,690	4,973	5,701	0,581	0,574
21.01.2025 23	24,00	53,59	50,78	2,81	212,708	209,079	3,629	4,960	5,687	0,593	0,587
22.01.2025 23	24,00	52,20	49,29	2,91	212,203	208,444	3,759	4,946	5,672	0,612	0,606
23.01.2025 23	24,00	51,92	48,77	3,16	212,048	208,234	3,814	4,908	5,632	0,665	0,657
24.01.2025 23	24,00	48,00	45,36	2,64	170,285	167,677	2,609	4,963	5,675	0,447	0,443
25.01.2025 23	24,00	47,90	45,83	2,07	106,697	104,826	1,872	5,138	5,881	0,218	0,217
26.01.2025 23	24,00	48,06	46,09	1,97	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
27.01.2025 23	24,00	53,61	50,94	2,67	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
28.01.2025 23	24,00	52,46	50,06	2,40	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
29.01.2025 23	24,00	51,61	49,38	2,24	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
30.01.2025 23	24,00	51,33	48,80	2,53	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
31.01.2025 23	24,00	50,44	47,84	2,60	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
01.02.2025 23	24,00	50,65	48,04	2,61	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
02.02.2025 23	24,00	50,40	47,82	2,59	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
03.02.2025 23	24,00	52,64	49,97	2,67	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
04.02.2025 23	24,00	51,97	49,18	2,79	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
05.02.2025 23	24,00	51,21	48,36	2,85	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
06.02.2025 23	24,00	50,73	44,68	6,05	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
07.02.2025 23	24,00	51,57	48,63	2,94	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
08.02.2025 23	24,00	51,25	48,22	3,02	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
09.02.2025 23	24,00	51,26	48,14	3,12	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
10.02.2025 23	24,00	57,10	53,52	3,57	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
11.02.2025 23	24,00	56,19	52,61	3,59	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
12.02.2025 23	24,00	56,74	53,45	3,29	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
13.02.2025 23	24,00	56,62	52,97	3,65	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
14.02.2025 23	24,00	56,93	53,04	3,89	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
15.02.2025 23	24,00	55,76	52,58	3,17	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
16.02.2025 23	24,00	56,94	52,82	4,12	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
17.02.2025 23	24,00	60,23	55,37	4,86	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	52,84	49,75	3,09	38,878	38,210	0,668	5,393	5,146	0,107	0,106
Итого	696,00				1127,465	1108,092	19,373			3,117	3,085

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	31219,252	31059,571	129,190
17.02.2025	32346,716	32167,662	132,307

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru