

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: МБУ ДО СШ №10

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99234

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	60,88	56,31	4,56	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
19.02.2025 23	24,00	60,82	56,61	4,21	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
20.02.2025 23	24,00	59,96	55,63	4,33	0,000	0,000	0,000	5,500	5,000	0,000	0,000
21.02.2025 23	24,00	64,97	59,63	5,34	89,741	88,323	1,418	5,042	5,824	0,477	0,471
22.02.2025 23	24,00	64,91	59,76	5,15	192,252	189,268	2,984	5,013	5,793	0,986	0,974
23.02.2025 23	24,00	65,27	60,35	4,92	168,609	166,008	2,601	5,039	5,821	0,827	0,818
24.02.2025 23	24,00	65,84	60,60	5,24	191,163	188,235	2,928	5,018	5,798	0,997	0,986
25.02.2025 23	24,00	60,89	56,43	4,46	190,117	186,819	3,297	5,003	5,782	0,844	0,833
26.02.2025 23	24,00	60,63	56,23	4,41	191,370	188,322	3,049	5,059	5,832	0,839	0,830
27.02.2025 23	24,00	61,40	57,58	3,82	207,562	204,286	3,275	5,169	5,931	0,789	0,780
28.02.2025 23	24,00	56,72	53,26	3,46	205,480	201,947	3,533	4,888	5,616	0,709	0,699
01.03.2025 23	24,00	61,58	57,16	4,42	205,251	202,052	3,199	5,117	5,872	0,903	0,893
02.03.2025 23	24,00	58,55	54,81	3,74	202,964	199,739	3,225	5,086	5,841	0,754	0,746
03.03.2025 23	24,00	54,76	51,39	3,37	201,902	198,536	3,366	5,079	5,837	0,677	0,670
04.03.2025 23	24,00	57,05	53,38	3,67	201,592	198,386	3,206	5,097	5,856	0,736	0,728
05.03.2025 23	24,00	53,65	50,48	3,17	200,963	197,640	3,323	5,072	5,831	0,633	0,626
06.03.2025 23	24,00	52,09	48,83	3,26	200,120	196,685	3,436	5,130	5,898	0,648	0,641
07.03.2025 23	24,00	49,61	46,47	3,15	199,724	196,082	3,643	5,109	5,881	0,624	0,617
08.03.2025 23	24,00	48,07	45,07	3,00	198,760	195,028	3,732	5,094	5,865	0,592	0,585
09.03.2025 23	24,00	48,24	45,39	2,85	196,618	193,009	3,609	5,141	5,918	0,555	0,549
10.03.2025 23	24,00	48,12	45,45	2,67	197,243	193,654	3,589	5,118	5,889	0,523	0,518
11.03.2025 23	24,00	48,00	45,36	2,63	197,424	193,860	3,563	5,125	5,897	0,516	0,510
12.03.2025 23	24,00	44,80	42,46	2,34	195,427	191,655	3,772	4,995	5,754	0,454	0,448
13.03.2025 23	24,00	38,65	36,99	1,66	192,554	189,385	3,169	4,468	5,167	0,313	0,314
14.03.2025 23	24,00	24,13	23,49	0,65	125,050	123,349	1,700	3,261	3,875	0,079	0,080
15.03.2025 23	24,00	38,32	36,20	2,12	142,396	140,001	2,396	4,968	5,771	0,298	0,297
16.03.2025 23	24,00	40,07	38,19	1,88	100,049	98,395	1,654	4,958	5,750	0,185	0,185
17.03.2025 23	24,00	40,11	38,20	1,91	177,521	174,506	3,015	4,901	5,669	0,334	0,332
18.03.2025 23	24,00	46,03	43,79	2,24	198,854	195,460	3,394	4,979	5,730	0,441	0,438
19.03.2025 23	24,00	47,15	44,54	2,61	198,274	194,866	3,409	4,971	5,724	0,513	0,509
20.03.2025 23	24,00	47,65	44,79	2,86	200,013	196,571	3,442	4,538	5,239	0,569	0,563
21.03.2025 23	24,00	44,73	42,25	2,48	194,160	190,833	3,328	4,989	5,752	0,477	0,473
Среднее	24,00	52,30	48,97	3,33	167,599	164,778	2,820	4,998	5,638	0,540	0,535
Итого	768,00				5363,154	5272,900	90,254			17,292	17,115

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	32346,716	32167,662	132,307
21.03.2025	37709,871	37440,562	149,599

Время на приборе: отстает на 16 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru