

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МБУ ДО СШ №10

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99234

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	47,73	45,07	2,66	194,148	190,780	3,368	0,497	0,573	0,512	0,507
23.03.2025 23	24,00	40,46	38,35	2,11	192,220	189,029	3,191	0,498	0,574	0,399	0,399
24.03.2025 23	24,00	42,04	39,85	2,19	191,468	188,058	3,410	0,493	0,568	0,416	0,412
25.03.2025 23	24,00	39,64	37,59	2,05	188,701	185,463	3,238	0,486	0,561	0,381	0,379
26.03.2025 23	24,00	32,99	31,65	1,33	190,682	187,493	3,189	0,492	0,568	0,249	0,250
27.03.2025 23	24,00	38,75	36,67	2,08	159,395	156,556	2,839	0,494	0,572	0,328	0,326
28.03.2025 23	24,00	41,69	39,61	2,08	111,749	109,820	1,929	0,503	0,580	0,230	0,229
29.03.2025 23	24,00	34,96	33,66	1,30	191,625	188,406	3,219	0,502	0,578	0,244	0,244
30.03.2025 23	24,00	33,89	32,67	1,22	191,457	188,251	3,206	0,502	0,578	0,229	0,230
31.03.2025 23	24,00	43,16	41,08	2,08	191,175	187,809	3,366	0,504	0,581	0,393	0,390
01.04.2025 23	24,00	39,73	37,98	1,75	102,912	101,182	1,730	0,502	0,580	0,178	0,177
02.04.2025 23	24,00	36,82	34,93	1,89	136,286	133,788	2,498	0,479	0,558	0,255	0,253
03.04.2025 23	24,00	43,22	41,01	2,22	189,102	185,775	3,328	0,492	0,568	0,415	0,412
04.04.2025 23	24,00	43,11	40,88	2,23	188,647	185,297	3,350	0,494	0,570	0,417	0,414
05.04.2025 23	24,00	43,17	40,88	2,28	188,307	184,956	3,351	0,498	0,575	0,426	0,422
06.04.2025 23	24,00	43,13	40,89	2,24	187,595	184,274	3,322	0,502	0,580	0,416	0,412
07.04.2025 23	24,00	43,48	41,25	2,23	186,778	183,483	3,295	0,502	0,579	0,413	0,410
08.04.2025 23	24,00	39,44	37,53	1,91	184,163	180,795	3,368	0,377	0,440	0,349	0,345
09.04.2025 23	24,00	47,36	44,50	2,86	187,361	184,097	3,264	0,498	0,575	0,531	0,526
10.04.2025 23	24,00	47,59	44,70	2,88	186,545	183,314	3,231	0,499	0,576	0,533	0,528
11.04.2025 23	24,00	47,72	44,95	2,77	185,353	182,154	3,199	0,497	0,575	0,509	0,504
12.04.2025 23	24,00	47,23	44,46	2,77	184,544	181,327	3,217	0,498	0,575	0,507	0,503
13.04.2025 23	24,00	46,52	43,78	2,74	183,075	179,860	3,215	0,500	0,578	0,498	0,493
14.04.2025 23	24,00	45,27	42,75	2,52	181,627	178,437	3,189	0,498	0,576	0,454	0,450
15.04.2025 23	24,00	30,33	29,78	0,55	63,153	62,167	0,985	0,438	0,510	0,032	0,034
16.04.2025 23	24,00	16,36	16,55	-0,19	11,511	11,509	0,002	0,073	0,116	-0,002	-0,002
17.04.2025 23	24,00	16,19	16,68	-0,49	11,544	11,558	-0,014	0,071	0,114	-0,006	-0,006
18.04.2025 23	24,00	15,84	15,84	-0,01	11,524	11,525	-0,001	0,052	0,093	-0,000	-0,000
Среднее	24,00	38,85	36,98	1,87	156,166	153,470	2,696	0,444	0,517	0,332	0,330
Итого	672,00				4372,648	4297,162	75,486			9,305	9,239

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	37709,871	37440,562	149,599
20.04.2025	42082,519	41737,724	158,904

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru