

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: МБУ ДО СШ №10

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99234

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	51,10	46,98	4,12	158,497	155,793	2,705	5,086	5,938	0,649
26.11.2024 23	24,00	51,25	47,02	4,23	156,865	154,195	2,670	5,009	5,852	0,659
27.11.2024 23	24,00	52,45	48,04	4,41	156,794	154,166	2,628	5,108	5,963	0,687
28.11.2024 23	24,00	53,37	48,85	4,52	156,018	153,435	2,582	5,037	5,886	0,701
29.11.2024 23	24,00	51,54	47,23	4,31	155,044	152,376	2,668	5,017	5,865	0,664
30.11.2024 23	24,00	51,28	47,00	4,28	154,130	151,455	2,674	5,023	5,872	0,655
Среднее	24,00	51,83	47,52	4,31	156,224	153,570	2,655	5,047	5,896	0,669
Итого	144,00				937,347	921,420	15,927			4,016

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2024	21581,693	21595,558	96,229
30.11.2024	22519,040	22516,977	100,245

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru