

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: МБУ ДО СШ №10

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99234

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	54,67	49,14	5,54	133,865	131,618	2,248	5,068	5,949	0,738	0,729
21.12.2024 23	24,00	50,66	45,61	5,05	128,649	126,307	2,341	4,881	5,740	0,647	0,638
22.12.2024 23	24,00	49,01	44,41	4,60	134,247	131,784	2,463	4,960	5,826	0,615	0,607
23.12.2024 23	24,00	48,24	43,61	4,63	127,771	125,384	2,387	4,291	5,082	0,588	0,580
24.12.2024 23	24,00	48,06	43,52	4,53	131,279	128,804	2,476	4,912	5,774	0,592	0,584
25.12.2024 23	24,00	46,88	42,62	4,26	122,328	120,000	2,328	4,749	5,592	0,518	0,511
26.12.2024 23	24,00	49,75	45,80	3,94	161,003	158,094	2,909	4,533	5,290	0,631	0,624
27.12.2024 23	24,00	51,22	47,80	3,42	198,955	195,435	3,520	5,001	5,740	0,676	0,668
28.12.2024 23	24,00	52,53	49,45	3,08	222,444	218,353	4,092	5,114	5,841	0,680	0,672
29.12.2024 23	24,00	52,98	49,99	3,00	222,203	218,107	4,096	5,119	5,847	0,661	0,654
30.12.2024 23	24,00	53,72	51,15	2,58	222,371	218,361	4,010	5,083	5,804	0,568	0,562
31.12.2024 23	24,00	54,45	51,91	2,54	220,076	216,176	3,900	5,067	5,792	0,555	0,549
01.01.2025 23	24,00	54,69	52,16	2,53	218,772	215,005	3,768	5,053	5,779	0,549	0,543
02.01.2025 23	24,00	52,06	49,73	2,33	217,280	213,345	3,936	5,031	5,756	0,504	0,498
03.01.2025 23	24,00	50,87	48,62	2,26	216,623	212,631	3,991	5,008	5,732	0,485	0,480
04.01.2025 23	24,00	51,34	49,04	2,30	216,461	212,524	3,937	4,986	5,707	0,493	0,488
05.01.2025 23	24,00	54,23	51,61	2,61	216,341	212,559	3,782	4,943	5,660	0,561	0,555
06.01.2025 23	24,00	53,09	50,48	2,61	215,637	211,784	3,853	4,906	5,621	0,558	0,552
07.01.2025 23	24,00	50,48	48,12	2,35	214,837	210,828	4,009	4,945	5,665	0,502	0,496
08.01.2025 23	24,00	49,68	47,39	2,29	213,830	209,786	4,044	4,973	5,698	0,485	0,480
09.01.2025 23	24,00	48,10	45,85	2,25	213,525	209,322	4,204	4,987	5,713	0,476	0,470
10.01.2025 23	24,00	49,72	47,34	2,38	213,034	208,965	4,070	4,956	5,680	0,502	0,497
11.01.2025 23	24,00	50,12	47,56	2,56	213,498	209,486	4,011	4,988	5,716	0,543	0,537
12.01.2025 23	24,00	50,70	47,88	2,82	213,343	209,366	3,977	4,985	5,714	0,598	0,591
13.01.2025 23	24,00	49,59	46,96	2,63	212,952	209,013	3,940	4,978	5,704	0,558	0,550
14.01.2025 23	24,00	52,48	49,36	3,12	212,770	208,977	3,794	4,943	5,667	0,659	0,652
15.01.2025 23	24,00	53,12	50,27	2,85	211,951	208,239	3,712	4,964	5,692	0,601	0,594
16.01.2025 23	24,00	53,73	50,72	3,01	211,275	207,588	3,687	4,958	5,687	0,632	0,625
17.01.2025 23	24,00	54,20	51,11	3,09	197,397	193,927	3,470	4,964	5,690	0,607	0,600
18.01.2025 23	24,00	53,38	50,70	2,68	215,668	212,063	3,604	4,946	5,666	0,575	0,569
19.01.2025 23	24,00	53,01	50,33	2,68	215,150	211,488	3,662	4,978	5,702	0,572	0,566
Среднее	24,00	51,51	48,40	3,11	196,308	192,752	3,555	4,944	5,694	0,578	0,572
Итого	744,00				6085,537	5975,318	110,219			17,928	17,722

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	25133,715	25084,253	111,263
19.01.2025	31219,252	31059,571	129,190

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru