

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТВ7

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Строителей, д. 11

Номер прибора: 19081271

Дата	Теплосистема 1 - Отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	48,87	37,10	11,77	71,252	70,977	0,275	0,59	0,41	0,839	0,836
23.03.2025 23	24,00	39,85	32,41	7,44	91,436	90,994	0,442	0,59	0,45	0,680	0,677
24.03.2025 23	24,00	42,61	35,61	7,00	107,879	107,491	0,388	0,59	0,46	0,755	0,753
25.03.2025 23	24,00	40,04	33,73	6,32	106,816	106,409	0,407	0,59	0,48	0,674	0,672
26.03.2025 23	24,00	34,39	30,95	3,45	126,295	125,790	0,505	0,59	0,49	0,434	0,433
27.03.2025 23	24,00	39,59	34,37	5,22	113,688	113,288	0,400	0,59	0,49	0,593	0,591
28.03.2025 23	24,00	40,80	35,14	5,66	102,409	102,082	0,328	0,59	0,48	0,579	0,578
29.03.2025 23	24,00	36,05	32,65	3,40	126,274	125,808	0,466	0,59	0,50	0,428	0,427
30.03.2025 23	24,00	35,16	32,06	3,09	125,997	125,519	0,478	0,59	0,50	0,389	0,388
31.03.2025 23	24,00	45,22	39,16	6,07	123,200	122,815	0,385	0,59	0,50	0,746	0,745
01.04.2025 23	24,00	38,24	33,87	4,37	97,623	97,299	0,324	0,59	0,48	0,426	0,425
02.04.2025 23	24,00	36,79	32,73	4,06	98,581	98,230	0,350	0,59	0,47	0,400	0,399
03.04.2025 23	24,00	45,37	39,28	6,08	121,317	120,941	0,376	0,59	0,50	0,737	0,736
04.04.2025 23	24,00	45,28	39,29	5,99	120,763	120,384	0,379	0,59	0,50	0,722	0,721
05.04.2025 23	24,00	45,26	39,19	6,07	120,452	120,068	0,384	0,59	0,48	0,731	0,729
06.04.2025 23	24,00	45,29	39,22	6,07	119,977	119,591	0,386	0,59	0,47	0,728	0,726
07.04.2025 23	24,00	45,35	39,53	5,83	118,855	118,476	0,378	0,59	0,50	0,692	0,690
08.04.2025 23	24,00	40,57	35,42	5,16	107,488	107,094	0,394	0,59	0,45	0,555	0,552
09.04.2025 23	24,00	49,80	37,67	12,13	63,737	63,519	0,218	0,59	0,49	0,772	0,770
10.04.2025 23	24,00	49,73	37,05	12,68	61,021	60,750	0,271	0,59	0,49	0,773	0,770
11.04.2025 23	24,00	49,91	37,29	12,62	61,384	61,131	0,253	0,59	0,42	0,775	0,771
12.04.2025 23	24,00	49,63	36,99	12,65	60,818	60,524	0,294	0,59	0,34	0,770	0,765
13.04.2025 23	24,00	48,28	38,40	9,87	84,995	84,671	0,324	0,59	0,34	0,841	0,836
14.04.2025 23	24,00	47,34	38,75	8,59	93,213	92,900	0,313	0,59	0,42	0,801	0,798
15.04.2025 23	24,00	24,75	24,32	0,43	82,004	81,617	0,387	0,59	0,19	0,040	0,035
16.04.2025 23	24,00	17,63	18,30	-0,67	58,777	58,397	0,380	0,59	0,00	-0,033	-0,039
17.04.2025 23	24,00	17,13	17,75	-0,62	57,934	57,503	0,431	0,59	0,00	-0,030	-0,036
18.04.2025 23	24,00	16,29	16,92	-0,63	48,375	48,026	0,350	0,59	0,00	-0,025	-0,030
Среднее	24,00	39,83	33,76	6,07	95,448	95,082	0,367	0,59	0,40	0,564	0,561
Итого	672,00				2672,558	2662,293	10,264			15,793	15,720

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2025 23	19828,679	19710,647	269,070
18.04.2025 23	22501,237	22372,941	284,864

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru