

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Юности, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101910

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	65,44	49,13	16,31	141,517	142,118	-0,601	4,927	4,657	2,306	2,318
19.02.2025 23	24,00	65,51	49,03	16,48	141,088	141,646	-0,558	4,913	4,647	2,323	2,335
20.02.2025 23	24,00	65,06	48,34	16,72	134,248	134,811	-0,563	4,958	4,693	2,242	2,254
21.02.2025 23	24,00	67,89	49,98	17,91	140,798	141,418	-0,620	4,924	4,660	2,519	2,533
22.02.2025 23	24,00	70,28	51,33	18,95	140,376	140,875	-0,499	4,874	4,612	2,658	2,670
23.02.2025 23	24,00	70,42	51,54	18,89	140,140	140,622	-0,482	4,893	4,635	2,645	2,656
24.02.2025 23	24,00	70,59	51,87	18,72	139,339	139,945	-0,606	4,866	4,615	2,607	2,620
25.02.2025 23	24,00	65,21	48,85	16,37	138,768	139,314	-0,546	4,849	4,598	2,269	2,280
26.02.2025 23	24,00	65,34	48,29	17,05	130,689	131,107	-0,418	4,927	4,651	2,225	2,235
27.02.2025 23	24,00	65,52	49,81	15,71	151,167	151,602	-0,435	5,022	4,703	2,373	2,382
28.02.2025 23	24,00	60,62	46,89	13,73	150,816	151,187	-0,371	4,739	4,419	2,069	2,076
01.03.2025 23	24,00	65,61	50,08	15,54	150,395	150,791	-0,396	4,961	4,647	2,335	2,343
02.03.2025 23	24,00	62,16	48,18	13,98	149,191	149,562	-0,371	4,927	4,619	2,083	2,090
03.03.2025 23	24,00	58,38	45,79	12,59	148,384	148,754	-0,370	4,919	4,615	1,865	1,872
04.03.2025 23	24,00	60,70	47,28	13,42	147,865	148,224	-0,359	4,936	4,635	1,982	1,989
05.03.2025 23	24,00	57,10	45,17	11,93	147,223	147,574	-0,352	4,911	4,611	1,754	1,760
06.03.2025 23	24,00	55,53	44,13	11,40	147,259	147,607	-0,349	4,973	4,670	1,676	1,682
07.03.2025 23	24,00	52,53	42,56	9,97	146,694	147,001	-0,307	4,950	4,653	1,460	1,465
08.03.2025 23	24,00	51,01	41,44	9,57	145,886	146,193	-0,307	4,934	4,641	1,395	1,400
09.03.2025 23	24,00	51,05	41,62	9,43	145,212	145,511	-0,299	4,977	4,687	1,367	1,372
10.03.2025 23	24,00	50,99	41,61	9,38	145,027	145,319	-0,292	4,952	4,664	1,358	1,363
11.03.2025 23	24,00	50,98	41,61	9,37	144,895	145,175	-0,280	4,959	4,671	1,356	1,360
12.03.2025 23	24,00	47,43	39,38	8,05	144,133	144,394	-0,261	4,828	4,542	1,159	1,162
13.03.2025 23	24,00	40,33	35,16	5,17	141,571	141,885	-0,314	4,333	4,057	0,730	0,733
14.03.2025 23	24,00	25,61	24,52	1,09	93,627	93,757	-0,130	3,016	2,848	0,102	0,102
15.03.2025 23	24,00	40,56	34,13	6,43	104,748	104,922	-0,174	4,775	4,592	0,673	0,674
16.03.2025 23	24,00	42,77	36,03	6,74	72,300	72,565	-0,265	4,773	4,567	0,485	0,489
17.03.2025 23	24,00	42,44	36,16	6,28	129,219	129,517	-0,298	4,717	4,483	0,811	0,813
18.03.2025 23	24,00	48,88	40,63	8,25	144,266	144,613	-0,347	4,805	4,520	1,188	1,193
19.03.2025 23	24,00	50,32	41,05	9,27	144,014	144,353	-0,339	4,801	4,516	1,333	1,338
20.03.2025 23	24,00	50,89	41,45	9,44	150,015	150,364	-0,349	4,382	4,063	1,414	1,419
21.03.2025 23	24,00	47,63	39,07	8,56	144,848	145,180	-0,331	4,832	4,542	1,238	1,243
Среднее	24,00	55,77	43,82	11,96	138,616	138,997	-0,381	4,799	4,523	1,687	1,694
Итого	768,00				4435,718	4447,906	-12,188			53,998	54,224

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	26346,464	26462,415	301,332
21.03.2025	30782,182	30910,321	355,330

Время на приборе: спешит на 1 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru