

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Юности, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101910

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	55,45	42,36	13,09	122,463	122,461	0,002	4,889	4,777	1,600
26.11.2024 23	24,00	55,49	42,31	13,18	122,224	122,237	-0,014	4,796	4,690	1,608
27.11.2024 23	24,00	56,63	42,91	13,72	121,881	121,876	0,005	4,902	4,799	1,669
28.11.2024 23	24,00	57,33	43,52	13,81	121,683	121,669	0,014	4,828	4,731	1,677
29.11.2024 23	24,00	55,46	42,26	13,21	120,203	120,163	0,041	4,809	4,712	1,584
30.11.2024 23	24,00	55,29	42,22	13,07	121,446	121,439	0,007	4,810	4,720	1,585
Среднее	24,00	55,94	42,60	13,35	121,650	121,641	0,009	4,839	4,738	1,621
Итого	144,00				729,900	729,844	0,056			9,724

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2024	15854,541	15934,098	176,080
30.11.2024	16584,441	16663,943	185,804

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru