

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
Адрес: пгт.Новомихайловский, пер. Школьный, д. 6

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00016745

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	0,00	50,17	45,62	4,55	64,730	64,630	0,100	5,00	5,00	0,298	0,294
21.01.2025 23	24,00	0,00	55,90	50,66	5,24	98,560	98,560	0,000	5,00	5,00	0,521	0,516
22.01.2025 23	24,00	0,00	54,33	48,89	5,44	91,660	91,660	0,000	5,00	5,00	0,496	0,499
23.01.2025 23	24,00	0,00	53,67	48,44	5,23	92,440	92,440	0,000	5,00	5,00	0,481	0,483
24.01.2025 23	24,00	0,00	50,03	45,53	4,50	92,110	92,110	0,000	5,00	5,00	0,418	0,414
25.01.2025 23	24,00	0,00	50,16	45,57	4,59	89,970	89,970	0,000	5,00	5,00	0,413	0,413
26.01.2025 23	24,00	0,00	50,20	45,66	4,54	91,330	91,330	0,000	5,00	5,00	0,416	0,415
27.01.2025 23	24,00	0,00	51,07	46,11	4,96	89,240	89,240	0,000	5,00	5,00	0,440	0,443
28.01.2025 23	24,00	0,00	49,33	44,77	4,56	76,340	76,340	0,000	5,00	5,00	0,354	0,348
29.01.2025 23	24,00	0,00	51,38	46,70	4,68	87,330	82,350	4,980	5,00	5,00	0,415	0,385
30.01.2025 23	24,00	0,00	51,78	46,24	5,54	76,400	65,020	11,380	5,00	5,00	0,396	0,360
31.01.2025 23	24,00	0,00	50,20	45,92	4,28	89,900	84,350	5,550	5,00	5,00	0,393	0,361
01.02.2025 23	24,00	0,00	53,30	47,93	5,37	106,060	89,540	16,520	5,00	5,00	0,570	0,481
02.02.2025 23	24,00	0,00	51,07	46,18	4,89	101,060	86,140	14,920	5,00	5,00	0,494	0,421
03.02.2025 23	24,00	0,00	52,54	46,99	5,55	94,640	80,440	14,200	5,00	5,00	0,524	0,446
04.02.2025 23	24,00	0,00	53,92	48,00	5,92	93,570	79,440	14,130	5,00	5,00	0,554	0,470
05.02.2025 23	24,00	0,00	53,74	47,75	5,99	92,700	78,770	13,930	5,00	5,00	0,554	0,472
06.02.2025 23	24,00	0,00	52,61	46,85	5,76	90,430	77,910	12,520	5,00	5,00	0,519	0,449
07.02.2025 23	24,00	0,00	51,88	46,89	4,99	97,800	89,950	7,850	5,00	5,00	0,495	0,449
08.02.2025 23	24,00	0,00	55,89	50,58	5,31	109,300	103,050	6,250	5,00	5,00	0,578	0,547
09.02.2025 23	24,00	0,00	59,27	53,35	5,92	107,300	103,870	3,430	5,00	5,00	0,634	0,615
10.02.2025 23	24,00	0,00	60,07	53,85	6,22	108,800	99,640	9,160	5,00	5,00	0,675	0,620
11.02.2025 23	24,00	0,00	58,72	52,77	5,95	108,530	98,710	9,820	5,00	5,00	0,644	0,587
12.02.2025 23	24,00	0,00	55,32	49,60	5,72	85,920	81,440	4,480	5,00	5,00	0,488	0,466
13.02.2025 23	24,00	0,00	58,43	52,53	5,90	105,180	100,010	5,170	5,00	5,00	0,621	0,590
14.02.2025 23	24,00	0,00	58,33	52,17	6,16	77,110	75,670	1,440	5,00	5,00	0,479	0,466
15.02.2025 23	24,00	0,00	57,85	50,08	7,77	71,400	68,150	3,250	5,00	5,00	0,558	0,530
16.02.2025 23	24,00	0,00	59,45	51,12	8,33	73,500	65,460	8,040	5,00	5,00	0,610	0,545
17.02.2025 23	24,00	0,00	61,14	51,65	9,49	73,100	62,900	10,200	5,00	5,00	0,692	0,597
Среднее	24,00	0,00	54,20	48,57	5,63	90,911	84,796	6,114	5,00	5,00	0,508	0,472
Итого	696,00	0,00				2636,410	2459,090	177,320			14,730	13,683

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	7178,070	6965,150	34,350	2184,00	0,00
17.02.2025	9814,480	9424,240	49,080	2880,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 19.02.2025

Потребитель: МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
Адрес: пгт.Новомихайловский, ул.Мира, д. 74

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)
Номер прибора: 1303433

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025 23	24,00	50,45	31,146	43,60	31,670	6,85	-0,524	0,223
21.01.2025 23	24,00	54,57	54,643	47,11	55,553	7,46	-0,910	0,407
22.01.2025 23	24,00	53,33	53,224	46,07	54,491	7,26	-1,267	0,387
23.01.2025 23	24,00	53,23	53,843	46,26	54,960	6,97	-1,117	0,375
24.01.2025 23	24,00	49,09	53,947	43,17	55,163	5,92	-1,216	0,319
25.01.2025 23	24,00	49,24	53,953	43,10	55,088	6,14	-1,135	0,331
26.01.2025 23	24,00	49,33	53,790	43,11	54,878	6,22	-1,088	0,334
27.01.2025 23	24,00	49,43	52,522	42,87	53,441	6,56	-0,919	0,345
28.01.2025 23	24,00	51,37	39,639	44,52	40,420	6,85	-0,781	0,283
29.01.2025 23	24,00	52,69	38,380	44,54	39,396	8,15	-1,016	0,314
30.01.2025 23	24,00	53,33	34,549	45,40	35,577	7,93	-1,028	0,278
31.01.2025 23	24,00	49,78	39,549	42,95	40,690	6,83	-1,141	0,276
01.02.2025 23	24,00	51,92	49,254	44,98	51,369	6,94	-2,115	0,341
02.02.2025 23	24,00	50,24	48,790	43,92	51,028	6,32	-2,238	0,308
03.02.2025 23	24,00	51,51	47,496	44,81	49,711	6,70	-2,215	0,318
04.02.2025 23	24,00	52,87	46,737	45,68	48,802	7,19	-2,065	0,336
05.02.2025 23	24,00	52,99	45,694	44,96	47,717	8,03	-2,023	0,366
06.02.2025 23	24,00	51,87	45,516	43,69	47,538	8,18	-2,022	0,372
07.02.2025 23	24,00	50,50	43,208	41,98	44,380	8,52	-1,172	0,368
08.02.2025 23	24,00	54,48	46,987	45,03	47,979	9,45	-0,992	0,444
09.02.2025 23	24,00	58,02	47,427	47,38	48,370	10,64	-0,943	0,504
10.02.2025 23	24,00	58,97	47,751	48,46	48,567	10,51	-0,816	0,501
11.02.2025 23	24,00	57,72	48,036	47,89	48,820	9,83	-0,784	0,472
12.02.2025 23	24,00	54,31	39,156	45,08	39,489	9,23	-0,333	0,367
13.02.2025 23	24,00	57,23	48,047	47,61	48,936	9,62	-0,889	0,462
14.02.2025 23	24,00	56,91	37,478	47,57	37,759	9,34	-0,281	0,359
15.02.2025 23	24,00	57,03	51,222	48,78	52,629	8,25	-1,407	0,422
16.02.2025 23	24,00	58,75	52,377	50,42	53,507	8,33	-1,130	0,436
17.02.2025 23	24,00	60,00	51,016	50,15	51,911	9,85	-0,895	0,502
18.02.2025 23	24,00	63,29	49,868	52,15	50,689	11,14	-0,821	0,556
19.02.2025 23	24,00	63,37	47,776	51,89	48,695	11,48	-0,919	0,548
Среднее	24,00	54,12	46,872	45,97	48,039	8,15	-1,168	0,382
Итого	744,00		1453,021		1489,223		-36,202	11,855

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	83596,132	75746,876	598,966
19.02.2025	85049,153	77236,099	610,821

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru