

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.12.2024 по 19.12.2024

Потребитель: МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
Адрес: пгт.Новомихайловский, ул.Мира, д. 74

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)
Номер прибора: 1303433

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
01.12.2024 23	24,00	53,39	46,123	44,90	47,722	8,49	-1,599	0,391
02.12.2024 23	24,00	53,19	45,731	44,65	47,333	8,54	-1,602	0,390
03.12.2024 23	24,00	53,29	45,847	44,84	47,446	8,45	-1,599	0,387
04.12.2024 23	24,00	53,56	46,023	45,16	47,628	8,40	-1,605	0,386
05.12.2024 23	24,00	51,35	45,719	43,73	47,430	7,62	-1,711	0,348
06.12.2024 23	24,00	47,52	45,856	41,22	47,735	6,30	-1,879	0,288
07.12.2024 23	24,00	49,08	38,279	41,06	39,846	8,02	-1,567	0,307
08.12.2024 23	24,00	48,89	33,855	40,00	35,269	8,89	-1,414	0,301
09.12.2024 23	24,00	47,86	37,062	40,22	38,549	7,64	-1,487	0,283
10.12.2024 23	24,00	46,79	34,685	41,12	35,491	5,67	-0,806	0,200
11.12.2024 23	24,00	40,39	49,086	36,04	50,825	4,35	-1,739	0,213
12.12.2024 23	24,00	47,80	47,566	41,79	49,099	6,01	-1,533	0,285
13.12.2024 23	24,00	55,09	46,637	46,74	47,997	8,35	-1,360	0,389
14.12.2024 23	24,00	56,86	45,689	47,12	47,048	9,74	-1,359	0,444
15.12.2024 23	24,00	52,62	41,615	43,85	43,152	8,77	-1,537	0,364
16.12.2024 23	24,00	52,76	44,572	44,57	46,157	8,19	-1,585	0,365
17.12.2024 23	24,00	50,52	44,606	43,31	46,215	7,21	-1,609	0,321
18.12.2024 23	24,00	49,19	42,703	42,18	44,319	7,01	-1,616	0,299
19.12.2024 23	24,00	53,26	40,673	44,20	42,245	9,06	-1,572	0,368
Среднее	24,00	50,71	43,280	42,98	44,816	7,72	-1,536	0,333
Итого	456,00		822,327		851,506		-29,179	6,332

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.12.2024	81417,592	73510,821	582,339
19.12.2024	82239,919	74362,327	588,671

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.12.2024 по 19.12.2024

Потребитель: МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
Адрес: пгт.Новомихайловский, пер. Школьный, д. 6

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00016745

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.12.2024 23	24,00	0,00	54,29	48,88	5,41	92,820	90,120	2,700	5,00	5,00	0,504
02.12.2024 23	24,00	0,00	54,13	48,59	5,54	91,690	89,360	2,330	5,00	5,00	0,506
03.12.2024 23	24,00	0,00	54,31	48,71	5,60	91,750	88,680	3,070	5,00	5,00	0,510
04.12.2024 23	24,00	0,00	54,55	48,94	5,61	92,940	90,140	2,800	5,00	5,00	0,521
05.12.2024 23	24,00	0,00	51,83	46,82	5,01	94,670	89,940	4,730	5,00	5,00	0,472
06.12.2024 23	24,00	0,00	48,50	44,11	4,39	94,390	90,010	4,380	5,00	5,00	0,413
07.12.2024 23	24,00	0,00	49,84	44,04	5,80	71,410	66,560	4,850	5,00	5,00	0,413
08.12.2024 23	24,00	0,00	49,74	43,34	6,40	64,170	59,440	4,730	5,00	5,00	0,408
09.12.2024 23	24,00	0,00	48,87	43,47	5,40	74,600	69,260	5,340	5,00	5,00	0,403
10.12.2024 23	24,00	0,00	46,72	42,01	4,71	73,310	74,680	-1,370	5,00	5,00	0,277
11.12.2024 23	24,00	0,00	41,81	39,12	2,69	111,290	110,510	0,780	5,00	5,00	0,300
12.12.2024 23	24,00	0,00	49,06	45,01	4,05	107,310	100,640	6,670	5,00	5,00	0,431
13.12.2024 23	24,00	0,00	56,31	50,77	5,54	103,020	96,060	6,960	5,00	5,00	0,570
14.12.2024 23	24,00	0,00	58,62	52,39	6,23	100,320	93,460	6,860	5,00	5,00	0,623
15.12.2024 23	24,00	0,00	52,81	47,51	5,30	93,590	88,670	4,920	5,00	5,00	0,493
16.12.2024 23	24,00	0,00	53,51	48,28	5,23	99,280	92,720	6,560	5,00	5,00	0,517
17.12.2024 23	24,00	0,00	51,20	46,48	4,72	99,310	93,400	5,910	5,00	5,00	0,468
18.12.2024 23	24,00	0,00	50,40	45,59	4,81	94,340	87,310	7,030	5,00	5,00	0,452
19.12.2024 23	24,00	0,00	54,48	48,59	5,89	90,590	83,020	7,570	5,00	5,00	0,533
Среднее	24,00	0,00	51,63	46,46	5,18	91,621	87,052	4,569	5,00	5,00	0,464
Итого	456,00	0,00				1740,800	1653,980	86,820			8,814

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
01.12.2024	2616,500	2559,780	11,933	984,00	0,00
19.12.2024	4357,300	4213,760	20,747	1440,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru