

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
Адрес: пгт.Новомихайловский, пер. Школьный, д. 6

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00016745

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	54,53	48,60	5,93	89,890	82,810	7,080	5,00	5,00	0,533
21.12.2024 23	24,00	0,00	49,20	44,36	4,84	86,650	81,670	4,980	5,00	5,00	0,415
22.12.2024 23	24,00	0,00	50,30	46,15	4,15	106,450	102,560	3,890	5,00	5,00	0,441
23.12.2024 23	24,00	0,00	51,93	47,56	4,37	108,270	105,550	2,720	5,00	5,00	0,470
24.12.2024 23	24,00	0,00	50,57	46,51	4,06	109,590	105,690	3,900	5,00	5,00	0,444
25.12.2024 23	24,00	0,00	50,16	46,25	3,91	110,300	106,810	3,490	5,00	5,00	0,430
26.12.2024 23	24,00	0,00	52,41	48,17	4,24	112,530	109,720	2,810	5,00	5,00	0,475
27.12.2024 23	24,00	0,00	52,87	48,60	4,27	116,940	113,290	3,650	5,00	5,00	0,497
28.12.2024 23	24,00	0,00	52,50	48,12	4,38	110,640	107,920	2,720	5,00	5,00	0,483
29.12.2024 23	24,00	0,00	53,30	48,32	4,98	98,890	98,510	0,380	5,00	5,00	0,489
30.12.2024 23	24,00	0,00	57,28	51,72	5,56	98,030	98,030	0,000	5,00	5,00	0,545
31.12.2024 23	24,00	0,00	53,16	48,17	4,99	95,770	95,770	0,000	5,00	5,00	0,478
01.01.2025 23	24,00	0,00	53,74	48,80	4,94	98,190	98,190	0,000	5,00	5,00	0,480
02.01.2025 23	24,00	0,00	52,47	47,85	4,62	97,890	97,890	0,000	5,00	5,00	0,449
03.01.2025 23	24,00	0,00	52,19	47,67	4,52	98,370	98,370	0,000	5,00	5,00	0,443
04.01.2025 23	24,00	0,00	51,08	46,92	4,16	101,670	99,440	2,230	5,00	5,00	0,426
05.01.2025 23	24,00	0,00	59,87	54,44	5,43	113,650	110,020	3,630	5,00	5,00	0,614
06.01.2025 23	24,00	0,00	57,43	52,34	5,09	110,640	107,970	2,670	5,00	5,00	0,559
07.01.2025 23	24,00	0,00	51,92	47,85	4,07	112,350	110,070	2,280	5,00	5,00	0,457
08.01.2025 23	24,00	0,00	52,07	48,01	4,06	112,960	111,400	1,560	5,00	5,00	0,461
09.01.2025 23	24,00	0,00	49,73	45,30	4,43	48,920	48,160	0,760	5,00	5,00	0,194
10.01.2025 23	24,00	0,00	20,23	19,78	0,45	5,450	5,550	-0,100	5,00	5,00	0,002
11.01.2025 23	24,00	0,00	47,04	41,89	5,15	38,530	38,630	-0,100	5,00	5,00	0,193
12.01.2025 23	24,00	0,00	47,04	42,35	4,69	65,560	65,560	0,000	5,00	5,00	0,306
13.01.2025 23	24,00	0,00	45,17	42,44	2,73	55,230	55,230	0,000	5,00	5,00	0,154
14.01.2025 23	24,00	0,00	61,97	54,04	7,93	62,490	57,470	5,020	5,00	5,00	0,491
15.01.2025 23	24,00	0,00	57,85	51,23	6,62	91,110	83,230	7,880	5,00	5,00	0,601
16.01.2025 23	24,00	0,00	57,84	50,97	6,87	87,260	83,840	3,420	5,00	5,00	0,598
17.01.2025 23	24,00	0,00	58,15	51,24	6,91	88,070	85,410	2,660	5,00	5,00	0,608
18.01.2025 23	24,00	0,00	49,40	44,61	4,79	82,770	81,310	1,460	5,00	5,00	0,383
19.01.2025 23	24,00	0,00	52,29	47,70	4,59	105,710	105,320	0,390	5,00	5,00	0,484
Среднее	24,00	0,00	51,80	47,03	4,77	90,993	88,755	2,238	5,00	5,00	0,439
Итого	744,00	0,00				2820,770	2751,390	69,380			13,603

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	4357,300	4213,760	20,747	1440,00	0,00
19.01.2025	7178,070	6965,150	34,350	2184,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
Адрес: пгт.Новомихайловский, ул.Мира, д. 74

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)
Номер прибора: 1303433

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.12.2024 23	24,00	53,55	40,628	44,27	42,199	9,28	-1,571	0,377
21.12.2024 23	24,00	49,26	39,371	41,17	40,921	8,09	-1,550	0,318
22.12.2024 23	24,00	48,68	41,899	41,26	43,256	7,42	-1,357	0,311
23.12.2024 23	24,00	50,67	43,347	43,24	44,875	7,43	-1,528	0,322
24.12.2024 23	24,00	49,84	43,743	42,75	45,254	7,09	-1,511	0,310
25.12.2024 23	24,00	48,90	44,160	42,04	45,712	6,86	-1,552	0,302
26.12.2024 23	24,00	51,34	45,806	43,86	47,287	7,48	-1,481	0,343
27.12.2024 23	24,00	51,85	49,531	44,39	51,008	7,46	-1,477	0,369
28.12.2024 23	24,00	51,56	49,671	43,91	51,106	7,65	-1,435	0,380
29.12.2024 23	24,00	51,48	49,211	43,60	50,584	7,88	-1,373	0,388
30.12.2024 23	24,00	56,98	49,936	48,11	50,992	8,87	-1,056	0,443
31.12.2024 23	24,00	52,15	47,965	44,38	49,400	7,77	-1,435	0,372
01.01.2025 23	24,00	52,69	49,566	45,37	50,987	7,32	-1,421	0,363
02.01.2025 23	24,00	51,59	49,414	44,77	50,812	6,82	-1,398	0,337
03.01.2025 23	24,00	51,17	49,721	44,58	51,059	6,59	-1,338	0,328
04.01.2025 23	24,00	50,19	43,611	43,46	44,646	6,73	-1,035	0,295
05.01.2025 23	24,00	58,38	47,036	49,06	48,095	9,32	-1,059	0,438
06.01.2025 23	24,00	56,95	46,708	47,74	47,857	9,21	-1,149	0,430
07.01.2025 23	24,00	51,21	47,768	44,03	49,078	7,18	-1,310	0,343
08.01.2025 23	24,00	50,92	48,111	43,69	49,362	7,23	-1,251	0,348
09.01.2025 23	24,00	48,36	26,796	42,37	26,173	5,99	0,623	0,188
10.01.2025 23	24,00	21,41	19,285	20,21	17,523	1,20	1,762	0,033
11.01.2025 23	24,00	41,82	27,355	38,58	24,409	3,24	2,946	0,164
12.01.2025 23	24,00	47,81	41,493	41,17	41,683	6,64	-0,190	0,277
13.01.2025 23	24,00	45,25	31,361	39,81	32,162	5,44	-0,801	0,170
14.01.2025 23	24,00	61,24	28,649	50,64	29,128	10,60	-0,479	0,303
15.01.2025 23	24,00	57,18	53,682	48,66	54,912	8,52	-1,230	0,457
16.01.2025 23	24,00	56,85	52,976	48,18	54,210	8,67	-1,234	0,459
17.01.2025 23	24,00	57,25	53,848	48,72	54,659	8,53	-0,811	0,460
18.01.2025 23	24,00	53,92	40,698	46,58	41,134	7,34	-0,436	0,301
19.01.2025 23	24,00	50,92	52,867	43,97	54,066	6,95	-1,199	0,367
Среднее	24,00	51,01	43,749	43,70	44,663	7,32	-0,914	0,332
Итого	744,00		1356,213		1384,549		-28,336	10,295

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	82239,919	74362,327	588,671
19.01.2025	83596,132	75746,876	598,966

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru