

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 3

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 255933

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	57,04	43,48	13,56	72,080	73,390	-1,310	0,59	0,54	0,977
23.03.2025 23	24,00	0,00	57,07	43,25	13,82	70,720	72,040	-1,320	0,59	0,54	0,977
24.03.2025 23	24,00	0,00	56,79	43,05	13,74	71,130	72,390	-1,260	0,59	0,54	0,975
25.03.2025 23	24,00	0,00	55,28	42,55	12,73	72,760	73,930	-1,170	0,59	0,54	0,925
26.03.2025 23	24,00	0,00	52,53	41,59	10,94	76,240	77,200	-0,960	0,59	0,54	0,835
27.03.2025 23	24,00	0,00	53,42	42,12	11,30	74,730	75,740	-1,010	0,59	0,54	0,843
28.03.2025 23	24,00	0,00	52,68	41,86	10,82	73,690	74,570	-0,880	0,59	0,54	0,798
29.03.2025 23	24,00	0,00	49,12	40,33	8,79	75,610	76,310	-0,700	0,59	0,54	0,665
30.03.2025 23	24,00	0,00	46,30	38,73	7,57	75,780	76,560	-0,780	0,59	0,54	0,571
31.03.2025 23	24,00	0,00	47,95	39,43	8,52	75,930	76,520	-0,590	0,59	0,54	0,647
01.04.2025 23	24,00	0,00	47,43	39,03	8,40	76,290	76,680	-0,390	0,59	0,54	0,640
02.04.2025 23	24,00	0,00	46,59	38,50	8,09	75,960	76,130	-0,170	0,59	0,54	0,615
03.04.2025 23	24,00	0,00	47,08	38,60	8,48	76,230	76,600	-0,370	0,59	0,54	0,646
04.04.2025 23	24,00	0,00	48,68	39,29	9,39	75,800	76,510	-0,710	0,59	0,54	0,709
05.04.2025 23	24,00	0,00	49,35	39,36	9,99	73,800	74,680	-0,880	0,59	0,54	0,738
06.04.2025 23	24,00	0,00	48,60	38,89	9,71	74,750	75,360	-0,610	0,59	0,54	0,723
07.04.2025 23	24,00	0,00	46,79	38,11	8,68	76,180	76,530	-0,350	0,59	0,54	0,659
08.04.2025 23	24,00	0,00	52,18	40,71	11,47	72,840	73,380	-0,540	0,59	0,54	0,834
09.04.2025 23	24,00	0,00	59,06	43,68	15,38	68,340	69,150	-0,810	0,59	0,54	1,050
10.04.2025 23	24,00	0,00	58,08	43,15	14,93	69,680	70,660	-0,980	0,59	0,54	1,040
11.04.2025 23	24,00	0,00	55,87	42,04	13,83	70,150	71,080	-0,930	0,59	0,54	0,968
12.04.2025 23	24,00	0,00	59,79	43,78	16,01	68,140	69,260	-1,120	0,59	0,54	1,090
13.04.2025 23	24,00	0,00	53,81	40,95	12,86	71,020	72,030	-1,010	0,59	0,54	0,911
14.04.2025 23	24,00	0,00	50,34	39,55	10,79	74,500	75,310	-0,810	0,59	0,54	0,805
15.04.2025 23	24,00	0,00	49,86	39,50	10,36	74,650	75,460	-0,810	0,59	0,54	0,775
16.04.2025 23	24,00	0,00	36,52	26,33	10,19	0,300	0,510	-0,210	0,59	0,54	0,003
17.04.2025 23	24,00	0,00	18,15	17,68	0,47	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	17,37	16,96	0,41	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	49,06	38,66	10,40	65,618	66,356	-0,739	0,59	0,54	0,729
Итого	672,00	0,00				1837,300	1857,980	-20,680			20,419

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	20264,480	21673,350	275,545	8424,00	0,00
20.04.2025	22101,780	23531,330	295,964	9096,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru