

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 3

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 255933

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	58,07	42,04	16,03	65,540	67,700	-2,160	6,00	5,50	1,049
21.12.2024 23	24,00	0,00	56,82	41,66	15,16	66,370	68,340	-1,970	6,00	5,50	1,006
22.12.2024 23	24,00	0,00	56,55	41,72	14,83	66,720	68,720	-2,000	6,00	5,50	0,989
23.12.2024 23	24,00	0,00	58,65	42,67	15,98	64,630	66,570	-1,940	6,00	5,50	1,033
24.12.2024 23	24,00	0,00	57,96	42,50	15,46	65,340	67,450	-2,110	6,00	5,50	1,011
25.12.2024 23	24,00	0,00	56,30	42,21	14,09	66,880	68,890	-2,010	6,00	5,50	0,940
26.12.2024 23	24,00	0,00	56,98	42,30	14,68	66,540	68,530	-1,990	6,00	5,50	0,977
27.12.2024 23	24,00	0,00	57,23	42,07	15,16	65,630	67,630	-2,000	6,00	5,50	0,995
28.12.2024 23	24,00	0,00	60,13	43,19	16,94	64,290	66,440	-2,150	6,00	5,50	1,087
29.12.2024 23	24,00	0,00	59,62	42,59	17,03	63,600	65,720	-2,120	6,00	5,50	1,081
30.12.2024 23	24,00	0,00	56,25	41,31	14,94	66,330	68,230	-1,900	6,00	5,50	0,990
31.12.2024 23	24,00	0,00	57,59	41,97	15,62	65,740	67,890	-2,150	6,00	5,50	1,025
01.01.2025 23	24,00	0,00	54,45	40,71	13,74	68,140	70,190	-2,050	6,00	5,50	0,935
02.01.2025 23	24,00	0,00	55,67	41,26	14,41	66,740	68,900	-2,160	6,00	5,50	0,961
03.01.2025 23	24,00	0,00	56,07	41,81	14,26	67,040	69,200	-2,160	6,00	5,50	0,955
04.01.2025 23	24,00	0,00	56,05	41,72	14,33	66,520	68,570	-2,050	6,00	5,50	0,954
05.01.2025 23	24,00	0,00	61,16	43,64	17,52	63,270	65,520	-2,250	6,00	5,50	1,108
06.01.2025 23	24,00	0,00	58,40	42,10	16,30	63,860	66,020	-2,160	6,00	5,50	1,041
07.01.2025 23	24,00	0,00	55,78	41,04	14,74	65,830	67,840	-2,010	6,00	5,50	0,970
08.01.2025 23	24,00	0,00	58,68	42,23	16,45	63,560	65,620	-2,060	6,00	5,50	1,042
09.01.2025 23	24,00	0,00	57,44	41,89	15,55	64,130	66,150	-2,020	6,00	5,50	0,995
10.01.2025 23	24,00	0,00	59,06	42,69	16,37	63,330	65,580	-2,250	6,00	5,50	1,036
11.01.2025 23	24,00	0,00	56,74	41,91	14,83	65,010	67,080	-2,070	6,00	5,50	0,964
12.01.2025 23	24,00	0,00	56,77	42,69	14,08	70,840	73,110	-2,270	6,00	5,50	0,993
13.01.2025 23	24,00	0,00	55,97	42,87	13,10	75,340	77,770	-2,430	6,00	5,50	0,985
14.01.2025 23	24,00	0,00	59,00	43,71	15,29	70,810	73,180	-2,370	6,00	5,50	1,083
15.01.2025 23	24,00	0,00	58,15	43,30	14,85	72,310	74,710	-2,400	6,00	5,50	1,072
16.01.2025 23	24,00	0,00	58,68	43,27	15,41	71,120	73,540	-2,420	6,00	5,50	1,094
17.01.2025 23	24,00	0,00	59,03	43,42	15,61	71,500	73,870	-2,370	6,00	5,50	1,113
18.01.2025 23	24,00	0,00	58,97	43,33	15,64	70,000	72,380	-2,380	6,00	5,50	1,092
19.01.2025 23	24,00	0,00	59,57	43,68	15,89	70,100	72,460	-2,360	6,00	5,50	1,112
Среднее	24,00	0,00	57,67	42,37	15,30	67,002	69,155	-2,153	6,00	5,50	1,022
Итого	744,00	0,00				2077,060	2143,800	-66,740			31,688

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	13860,730	15078,970	176,616	6216,00	0,00
19.01.2025	15937,790	17222,770	208,304	6960,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru