

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 5

Тип прибора: TCPB-026M  
Номер прибора: 1412166

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |          |        |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|-----------|-----------|------------------------|
|               | BP, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т    | Мтс, т | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 20.01.2025 23 | 24,00                      | 59,27  | 44,04  | 15,23  | 86,259   | 86,083   | 0,176  | 0,000     | 0,000     | 1,312                  |
| 21.01.2025 23 | 24,00                      | 57,63  | 43,38  | 14,25  | 89,385   | 88,782   | 0,602  | 0,000     | 0,000     | 1,267                  |
| 22.01.2025 23 | 24,00                      | 58,09  | 43,58  | 14,51  | 88,971   | 88,577   | 0,394  | 0,000     | 0,000     | 1,281                  |
| 23.01.2025 23 | 24,00                      | 54,83  | 42,39  | 12,44  | 93,748   | 92,882   | 0,866  | 0,000     | 0,000     | 1,160                  |
| 24.01.2025 23 | 24,00                      | 55,93  | 42,98  | 12,95  | 91,431   | 90,779   | 0,652  | 0,000     | 0,000     | 1,180                  |
| 25.01.2025 23 | 24,00                      | 56,74  | 43,32  | 13,42  | 90,313   | 89,875   | 0,438  | 0,000     | 0,000     | 1,203                  |
| 26.01.2025 23 | 24,00                      | 57,36  | 43,69  | 13,67  | 89,990   | 89,366   | 0,624  | 0,000     | 0,000     | 1,219                  |
| 27.01.2025 23 | 24,00                      | 57,90  | 43,93  | 13,97  | 90,556   | 90,051   | 0,506  | 0,000     | 0,000     | 1,253                  |
| 28.01.2025 23 | 24,00                      | 57,58  | 43,69  | 13,89  | 90,275   | 89,961   | 0,315  | 0,000     | 0,000     | 1,243                  |
| 29.01.2025 23 | 24,00                      | 57,85  | 43,95  | 13,90  | 91,247   | 90,941   | 0,306  | 0,000     | 0,000     | 1,256                  |
| 30.01.2025 23 | 24,00                      | 58,02  | 43,92  | 14,10  | 90,451   | 90,051   | 0,401  | 0,000     | 0,000     | 1,264                  |
| 31.01.2025 23 | 24,00                      | 56,84  | 43,30  | 13,54  | 88,132   | 87,486   | 0,646  | 0,000     | 0,000     | 1,174                  |
| 01.02.2025 23 | 24,00                      | 56,54  | 43,60  | 12,94  | 93,574   | 92,838   | 0,736  | 0,000     | 0,000     | 1,198                  |
| 02.02.2025 23 | 24,00                      | 54,65  | 42,68  | 11,97  | 95,631   | 94,557   | 1,074  | 0,000     | 0,000     | 1,138                  |
| 03.02.2025 23 | 24,00                      | 56,87  | 43,77  | 13,10  | 91,291   | 90,750   | 0,541  | 0,000     | 0,000     | 1,188                  |
| 04.02.2025 23 | 24,00                      | 59,57  | 44,90  | 14,67  | 87,819   | 87,835   | -0,016 | 0,000     | 0,000     | 1,286                  |
| 05.02.2025 23 | 24,00                      | 59,32  | 44,38  | 14,94  | 88,618   | 88,349   | 0,269  | 0,000     | 0,000     | 1,318                  |
| 06.02.2025 23 | 24,00                      | 58,59  | 43,62  | 14,97  | 85,896   | 85,800   | 0,096  | 0,000     | 0,000     | 1,280                  |
| 07.02.2025 23 | 24,00                      | 56,76  | 41,53  | 15,23  | 74,785   | 75,050   | -0,265 | 0,000     | 0,000     | 1,235                  |
| 08.02.2025 23 | 24,00                      | 62,82  | 45,57  | 17,25  | 87,178   | 87,117   | 0,061  | 0,000     | 0,000     | 1,500                  |
| 09.02.2025 23 | 24,00                      | 57,12  | 42,23  | 14,89  | 85,955   | 85,947   | 0,008  | 0,000     | 0,000     | 1,277                  |
| 10.02.2025 23 | 24,00                      | 59,22  | 43,54  | 15,68  | 88,822   | 88,678   | 0,144  | 0,000     | 0,000     | 1,382                  |
| 11.02.2025 23 | 24,00                      | 60,44  | 44,37  | 16,07  | 88,175   | 88,251   | -0,076 | 0,000     | 0,000     | 1,406                  |
| 12.02.2025 23 | 24,00                      | 59,95  | 44,26  | 15,69  | 88,394   | 88,255   | 0,139  | 0,000     | 0,000     | 1,376                  |
| 13.02.2025 23 | 24,00                      | 60,31  | 44,52  | 15,79  | 87,985   | 87,750   | 0,235  | 0,000     | 0,000     | 1,377                  |
| 14.02.2025 23 | 24,00                      | 61,69  | 45,45  | 16,24  | 87,526   | 87,418   | 0,108  | 0,000     | 0,000     | 1,415                  |
| 15.02.2025 23 | 24,00                      | 60,12  | 44,63  | 15,49  | 87,599   | 87,548   | 0,051  | 0,000     | 0,000     | 1,352                  |
| 16.02.2025 23 | 24,00                      | 62,51  | 45,78  | 16,73  | 86,013   | 86,218   | -0,205 | 0,000     | 0,000     | 1,438                  |
| 17.02.2025 23 | 24,00                      | 62,66  | 45,58  | 17,08  | 85,417   | 85,532   | -0,116 | 0,000     | 0,000     | 1,457                  |
| Среднее       | 24,00                      | 58,52  | 43,88  | 14,64  | 88,670   | 88,370   | 0,300  | 0,000     | 0,000     | 1,291                  |
| Итого         | 696,00                     |        |        |        | 2571,437 | 2562,728 | 8,708  |           |           | 37,434                 |

Показания счетчиков:

| Дата и время | Мтс, т    | Q, Гкал |
|--------------|-----------|---------|
| 20.01.2025   | -1783,470 | 738,621 |
| 17.02.2025   | -1774,761 | 776,056 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru