

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 5

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1412166

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	61,87	44,61	17,26	86,141	86,162	-0,021	0,000	0,000	1,485
19.02.2025 23	24,00	63,03	45,06	17,97	85,498	85,650	-0,152	0,000	0,000	1,535
20.02.2025 23	24,00	62,93	44,77	18,16	86,092	86,156	-0,064	0,000	0,000	1,561
21.02.2025 23	24,00	62,86	44,28	18,58	85,506	85,381	0,125	0,000	0,000	1,587
22.02.2025 23	24,00	61,65	42,47	19,18	81,697	81,739	-0,041	0,000	0,000	1,550
23.02.2025 23	24,00	62,26	43,59	18,67	85,927	86,000	-0,074	0,000	0,000	1,602
24.02.2025 23	24,00	62,04	43,63	18,41	85,544	85,503	0,040	0,000	0,000	1,573
25.02.2025 23	24,00	61,65	43,62	18,03	86,249	86,197	0,052	0,000	0,000	1,553
26.02.2025 23	24,00	61,67	43,47	18,20	85,364	85,410	-0,046	0,000	0,000	1,551
27.02.2025 23	24,00	59,75	42,75	17,00	87,812	87,417	0,395	0,000	0,000	1,485
28.02.2025 23	24,00	61,94	44,02	17,92	85,450	85,192	0,258	0,000	0,000	1,529
01.03.2025 23	24,00	60,87	44,10	16,77	89,042	88,559	0,483	0,000	0,000	1,477
02.03.2025 23	24,00	61,89	44,62	17,27	87,124	86,656	0,467	0,000	0,000	1,495
03.03.2025 23	24,00	63,45	45,77	17,68	85,871	85,526	0,346	0,000	0,000	1,516
04.03.2025 23	24,00	60,73	44,52	16,21	87,276	86,760	0,516	0,000	0,000	1,406
05.03.2025 23	24,00	61,22	45,03	16,19	86,760	86,345	0,416	0,000	0,000	1,402
06.03.2025 23	24,00	59,15	43,87	15,28	86,265	85,693	0,572	0,000	0,000	1,315
07.03.2025 23	24,00	54,49	41,07	13,42	76,874	75,891	0,982	0,000	0,000	1,091
08.03.2025 23	24,00	59,08	44,64	14,44	89,518	88,638	0,880	0,000	0,000	1,276
09.03.2025 23	24,00	56,87	43,58	13,29	90,997	89,767	1,230	0,000	0,000	1,197
10.03.2025 23	24,00	56,14	43,50	12,64	92,115	90,563	1,553	0,000	0,000	1,150
11.03.2025 23	24,00	56,20	43,35	12,85	91,421	89,973	1,448	0,000	0,000	1,167
12.03.2025 23	24,00	55,24	43,42	11,82	94,719	92,845	1,874	0,000	0,000	1,105
13.03.2025 23	24,00	53,12	42,80	10,32	96,189	93,954	2,235	0,000	0,000	0,991
14.03.2025 23	24,00	53,08	43,13	9,95	97,181	94,638	2,543	0,000	0,000	0,963
15.03.2025 23	24,00	54,35	43,61	10,74	95,058	92,938	2,120	0,000	0,000	1,004
16.03.2025 23	24,00	51,75	42,60	9,15	97,636	95,352	2,284	0,000	0,000	0,892
17.03.2025 23	24,00	52,07	42,78	9,29	97,029	94,652	2,378	0,000	0,000	0,901
18.03.2025 23	24,00	55,88	44,54	11,34	93,800	92,008	1,792	0,000	0,000	1,055
19.03.2025 23	24,00	61,43	46,54	14,89	86,162	85,102	1,060	0,000	0,000	1,280
20.03.2025 23	24,00	59,38	45,29	14,09	89,208	88,019	1,190	0,000	0,000	1,245
21.03.2025 23	24,00	56,71	44,13	12,58	92,482	90,737	1,745	0,000	0,000	1,153
Среднее	24,00	58,90	43,91	14,99	88,875	87,982	0,893	0,000	0,000	1,315
Итого	768,00				2844,009	2815,424	28,585			42,091

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
18.02.2025	-1774,761	776,056
21.03.2025	-1746,177	818,147

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru