

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 27.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 5

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1412166

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
27.10.2024 23	24,00	14,79	14,77	0,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	26,44	22,94	3,50	43,188	42,373	0,815	0,000	0,000	0,415
29.10.2024 23	24,00	54,13	43,87	10,26	119,417	116,007	3,410	0,000	0,000	1,222
30.10.2024 23	24,00	55,71	45,41	10,30	117,353	114,644	2,709	0,000	0,000	1,203
31.10.2024 23	24,00	54,87	44,46	10,41	110,305	108,154	2,150	0,000	0,000	1,147
01.11.2024 23	24,00	52,24	42,68	9,56	104,913	103,076	1,836	0,000	0,000	1,003
02.11.2024 23	24,00	52,29	42,56	9,73	99,585	97,633	1,952	0,000	0,000	0,968
03.11.2024 23	24,00	53,13	43,02	10,11	100,138	98,507	1,631	0,000	0,000	1,010
04.11.2024 23	24,00	52,93	42,14	10,79	96,496	95,568	0,928	0,000	0,000	1,039
05.11.2024 23	24,00	59,41	44,58	14,83	88,785	88,240	0,545	0,000	0,000	1,308
06.11.2024 23	24,00	56,06	42,70	13,36	89,355	88,904	0,451	0,000	0,000	1,183
07.11.2024 23	24,00	54,04	41,82	12,22	87,866	87,847	0,019	0,000	0,000	1,071
08.11.2024 23	24,00	54,87	42,26	12,61	86,056	86,146	-0,090	0,000	0,000	1,081
09.11.2024 23	24,00	55,02	42,32	12,70	85,262	85,550	-0,288	0,000	0,000	1,076
10.11.2024 23	24,00	54,47	42,29	12,18	85,383	85,551	-0,168	0,000	0,000	1,034
11.11.2024 23	24,00	53,37	41,54	11,83	86,316	86,469	-0,152	0,000	0,000	1,018
12.11.2024 23	24,00	53,93	41,85	12,08	85,504	85,763	-0,260	0,000	0,000	1,030
13.11.2024 23	24,00	53,50	41,68	11,82	85,126	85,372	-0,246	0,000	0,000	1,005
14.11.2024 23	24,00	53,96	41,91	12,05	85,502	85,860	-0,358	0,000	0,000	1,028
15.11.2024 23	24,00	53,80	41,50	12,30	84,621	84,881	-0,261	0,000	0,000	1,039
16.11.2024 23	24,00	55,72	42,00	13,72	81,584	82,063	-0,479	0,000	0,000	1,117
17.11.2024 23	24,00	56,08	42,48	13,60	84,035	84,355	-0,320	0,000	0,000	1,138
18.11.2024 23	24,00	53,07	40,70	12,37	82,872	83,321	-0,449	0,000	0,000	1,022
19.11.2024 23	24,00	53,71	41,53	12,18	86,105	86,370	-0,265	0,000	0,000	1,047
20.11.2024 23	24,00	54,81	42,17	12,64	84,778	85,059	-0,281	0,000	0,000	1,068
21.11.2024 23	24,00	53,13	41,63	11,50	84,252	84,382	-0,130	0,000	0,000	0,969
22.11.2024 23	24,00	54,44	42,45	11,99	84,004	84,256	-0,252	0,000	0,000	1,005
23.11.2024 23	24,00	52,72	41,81	10,91	84,765	84,972	-0,207	0,000	0,000	0,922
24.11.2024 23	24,00	60,46	45,02	15,44	81,094	81,394	-0,300	0,000	0,000	1,248
Среднее	24,00	52,18	40,90	11,28	86,023	85,611	0,412	0,000	0,000	1,014
Итого	696,00				2494,658	2482,719	11,939			29,416

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
27.10.2024	-1804,143	643,653
24.11.2024	-1792,204	673,069

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru