

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 3 мкр., дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00003060

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, т	V2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	57,02	46,91	10,11	230,410	227,680	2,730	6,00	5,50	2,291
21.12.2024 23	24,00	0,00	55,93	46,36	9,57	233,020	230,310	2,710	6,00	5,50	2,198
22.12.2024 23	24,00	0,00	55,21	45,92	9,29	234,870	231,800	3,070	6,00	5,50	2,151
23.12.2024 23	24,00	0,00	57,40	47,33	10,07	227,590	224,570	3,020	6,00	5,50	2,254
24.12.2024 23	24,00	0,00	56,92	47,15	9,77	230,740	227,580	3,160	6,00	5,50	2,219
25.12.2024 23	24,00	0,00	55,55	46,56	8,99	236,420	232,970	3,450	6,00	5,50	2,095
26.12.2024 23	24,00	0,00	55,65	46,37	9,28	236,680	231,410	5,270	6,00	5,50	2,158
27.12.2024 23	24,00	0,00	55,82	46,29	9,53	233,420	228,230	5,190	6,00	5,50	2,189
28.12.2024 23	24,00	0,00	58,64	48,00	10,64	228,870	223,850	5,020	6,00	5,50	2,398
29.12.2024 23	24,00	0,00	57,99	47,32	10,67	228,010	221,440	6,570	6,00	5,50	2,391
30.12.2024 23	24,00	0,00	54,95	45,58	9,37	234,420	230,600	3,820	6,00	5,50	2,162
31.12.2024 23	24,00	0,00	56,39	46,58	9,81	233,150	229,480	3,670	6,00	5,50	2,254
01.01.2025 23	24,00	0,00	53,23	44,66	8,57	241,710	237,240	4,470	6,00	5,50	2,041
02.01.2025 23	24,00	0,00	54,34	45,33	9,01	236,490	232,780	3,710	6,00	5,50	2,104
03.01.2025 23	24,00	0,00	55,02	45,98	9,04	237,090	233,660	3,430	6,00	5,50	2,114
04.01.2025 23	24,00	0,00	54,56	45,61	8,95	235,190	231,780	3,410	6,00	5,50	2,074
05.01.2025 23	24,00	0,00	59,74	48,67	11,07	224,270	221,270	3,000	6,00	5,50	2,442
06.01.2025 23	24,00	0,00	57,52	47,17	10,35	227,030	223,160	3,870	6,00	5,50	2,311
07.01.2025 23	24,00	0,00	54,58	45,36	9,22	234,010	229,810	4,200	6,00	5,50	2,131
08.01.2025 23	24,00	0,00	57,68	47,28	10,40	225,850	222,240	3,610	6,00	5,50	2,314
09.01.2025 23	24,00	0,00	56,40	46,56	9,84	227,830	224,190	3,640	6,00	5,50	2,206
10.01.2025 23	24,00	0,00	58,05	47,67	10,38	225,740	222,160	3,580	6,00	5,50	2,307
11.01.2025 23	24,00	0,00	55,77	46,43	9,34	231,330	227,600	3,730	6,00	5,50	2,129
12.01.2025 23	24,00	0,00	56,00	47,13	8,87	252,000	248,220	3,780	6,00	5,50	2,201
13.01.2025 23	24,00	0,00	54,90	46,74	8,16	269,370	264,690	4,680	6,00	5,50	2,165
14.01.2025 23	24,00	0,00	57,87	48,30	9,57	255,680	249,860	5,820	6,00	5,50	2,407
15.01.2025 23	24,00	0,00	57,14	47,90	9,24	261,250	255,880	5,370	6,00	5,50	2,372
16.01.2025 23	24,00	0,00	57,56	48,04	9,52	256,910	251,850	5,060	6,00	5,50	2,402
17.01.2025 23	24,00	0,00	57,88	48,29	9,59	256,700	252,060	4,640	6,00	5,50	2,424
18.01.2025 23	24,00	0,00	57,80	48,17	9,63	250,650	247,090	3,560	6,00	5,50	2,375
19.01.2025 23	24,00	0,00	58,38	48,61	9,77	250,580	247,210	3,370	6,00	5,50	2,411
Среднее	24,00	0,00	56,51	46,91	9,60	238,299	234,280	4,020	6,00	5,50	2,248
Итого	744,00	0,00				7387,280	7262,670	124,610			69,690

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	52187,780	10801,310	307,554	4185,00	1084,00
19.01.2025	59575,060	18063,980	377,244	4929,00	1084,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru