

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 3 мкр., дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00035105

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	60,38	47,18	13,20	116,911	115,377	1,534	6,00	5,50	1,542
19.02.2025 23	24,00	0,00	61,55	47,77	13,78	116,052	114,556	1,496	6,00	5,50	1,598
20.02.2025 23	24,00	0,00	61,41	47,58	13,83	116,845	115,356	1,489	6,00	5,50	1,614
21.02.2025 23	24,00	0,00	61,17	47,21	13,96	116,076	114,587	1,489	6,00	5,50	1,619
22.02.2025 23	24,00	0,00	60,25	46,23	14,02	111,509	109,781	1,728	6,00	5,50	1,563
23.02.2025 23	24,00	0,00	60,74	46,81	13,93	116,789	115,199	1,590	6,00	5,50	1,625
24.02.2025 23	24,00	0,00	60,76	46,82	13,94	116,098	114,509	1,589	6,00	5,50	1,617
25.02.2025 23	24,00	0,00	60,16	46,64	13,52	117,317	115,699	1,618	6,00	5,50	1,585
26.02.2025 23	24,00	0,00	60,10	46,48	13,62	116,041	114,524	1,517	6,00	5,50	1,579
27.02.2025 23	24,00	0,00	58,63	45,81	12,82	119,375	117,727	1,648	6,00	5,50	1,529
28.02.2025 23	24,00	0,00	60,62	46,89	13,73	116,012	114,504	1,508	6,00	5,50	1,591
01.03.2025 23	24,00	0,00	59,46	46,65	12,81	120,990	119,461	1,529	6,00	5,50	1,548
02.03.2025 23	24,00	0,00	60,67	47,30	13,37	118,365	116,757	1,608	6,00	5,50	1,581
03.03.2025 23	24,00	0,00	62,16	48,28	13,88	116,505	115,124	1,381	6,00	5,50	1,616
04.03.2025 23	24,00	0,00	59,62	46,95	12,67	118,526	116,972	1,554	6,00	5,50	1,500
05.03.2025 23	24,00	0,00	60,05	47,28	12,77	117,815	116,366	1,449	6,00	5,50	1,503
06.03.2025 23	24,00	0,00	58,11	46,04	12,07	117,047	115,436	1,611	6,00	5,50	1,412
07.03.2025 23	24,00	0,00	55,87	44,68	11,19	105,939	104,703	1,236	6,00	5,50	1,185
08.03.2025 23	24,00	0,00	57,94	46,47	11,47	121,579	119,966	1,613	6,00	5,50	1,392
09.03.2025 23	24,00	0,00	55,69	45,28	10,41	123,394	121,615	1,779	6,00	5,50	1,282
10.03.2025 23	24,00	0,00	55,25	45,21	10,04	124,801	123,103	1,698	6,00	5,50	1,253
11.03.2025 23	24,00	0,00	55,29	45,10	10,19	123,818	122,117	1,701	6,00	5,50	1,260
12.03.2025 23	24,00	0,00	54,34	44,96	9,38	127,914	126,086	1,828	6,00	5,50	1,199
13.03.2025 23	24,00	0,00	52,29	44,01	8,28	129,725	127,920	1,805	6,00	5,50	1,073
14.03.2025 23	24,00	0,00	52,16	44,13	8,03	131,115	129,303	1,812	6,00	5,50	1,052
15.03.2025 23	24,00	0,00	53,37	44,81	8,56	127,876	126,192	1,684	6,00	5,50	1,094
16.03.2025 23	24,00	0,00	50,92	43,54	7,38	132,079	130,222	1,857	6,00	5,50	0,975
17.03.2025 23	24,00	0,00	51,18	43,74	7,44	131,173	129,222	1,951	6,00	5,50	0,975
18.03.2025 23	24,00	0,00	54,70	45,69	9,01	127,108	125,452	1,656	6,00	5,50	1,144
19.03.2025 23	24,00	0,00	60,01	48,23	11,78	116,834	115,326	1,508	6,00	5,50	1,375
20.03.2025 23	24,00	0,00	57,92	47,09	10,83	120,896	119,238	1,658	6,00	5,50	1,307
21.03.2025 23	24,00	0,00	55,53	45,73	9,80	125,380	123,569	1,811	6,00	5,50	1,228
Среднее	24,00	0,00	57,76	46,14	11,62	120,560	118,937	1,623	6,00	5,50	1,388
Итого	768,00	0,00				3857,904	3805,969	51,935			44,415

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	26707,581	26626,654	276,429	5626,00	1083,00
21.03.2025	30565,485	30432,623	320,844	6394,00	1083,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru