

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель:

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 1А

Тип прибора: ТВ7

Номер прибора: 16039561

Дата	Теплосистема 1 - Отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	59,78	48,58	11,20	0,000	200,275	-200,275	6,00	5,50	2,244
21.01.2025 23	24,00	58,63	48,05	10,58	0,000	236,261	-236,261	6,00	5,50	2,499
22.01.2025 23	24,00	59,76	48,59	11,17	0,000	265,550	-265,550	6,00	5,50	2,967
23.01.2025 23	24,00	56,10	46,51	9,59	0,000	254,279	-254,279	6,00	5,50	2,438
24.01.2025 23	24,00	54,89	46,00	8,89	0,000	241,409	-241,409	6,00	5,50	2,146
25.01.2025 23	24,00	57,86	47,66	10,21	0,000	146,761	-146,761	6,00	5,50	1,498
26.01.2025 23	24,00	57,50	47,43	10,07	0,000	185,574	-185,574	6,00	5,50	1,868
27.01.2025 23	24,00	58,52	48,04	10,48	0,000	248,007	-248,007	6,00	5,50	2,600
28.01.2025 23	24,00	57,68	47,32	10,37	0,000	226,791	-226,791	6,00	5,50	2,351
29.01.2025 23	24,00	58,54	48,20	10,34	0,000	157,077	-157,077	6,00	5,50	1,624
30.01.2025 23	24,00	58,72	48,30	10,41	0,000	231,702	-231,702	6,00	5,50	2,413
31.01.2025 23	24,00	58,46	48,13	10,33	0,000	251,306	-251,306	6,00	5,50	2,596
01.02.2025 23	24,00	57,29	47,34	9,95	0,000	131,918	-131,918	6,00	5,50	1,313
02.02.2025 23	24,00	54,29	46,00	8,29	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
03.02.2025 23	24,00	57,03	47,48	9,55	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
04.02.2025 23	24,00	58,13	48,19	9,94	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
05.02.2025 23	24,00	60,94	49,62	11,31	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.02.2025 23	24,00	58,73	48,14	10,59	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.02.2025 23	24,00	55,75	46,87	8,88	0,000	77,191	-77,191	6,00	5,50	0,685
08.02.2025 23	24,00	63,16	50,65	12,51	0,000	265,321	-265,321	6,00	5,50	3,320
09.02.2025 23	24,00	58,69	47,92	10,77	0,000	268,182	-268,182	6,00	5,50	2,888
10.02.2025 23	24,00	61,47	49,29	12,18	0,000	264,436	-264,436	6,00	5,50	3,221
11.02.2025 23	24,00	60,67	49,17	11,49	0,000	274,053	-274,053	6,00	5,50	3,150
12.02.2025 23	24,00	60,97	49,41	11,56	0,000	272,313	-272,313	6,00	5,50	3,148
13.02.2025 23	24,00	60,48	49,16	11,32	0,000	272,372	-272,372	6,00	5,50	3,084
14.02.2025 23	24,00	61,14	49,64	11,50	0,000	252,128	-252,128	6,00	5,50	2,899
15.02.2025 23	24,00	61,80	50,22	11,58	0,000	125,572	-125,572	6,00	5,50	1,455
16.02.2025 23	24,00	61,26	49,94	11,32	0,000	164,004	-164,004	6,00	5,50	1,857
17.02.2025 23	24,00	63,89	51,48	12,42	0,000	245,996	-245,996	6,00	5,50	3,054
Среднее	24,00	59,04	48,39	10,65	0,000	181,327	-181,327	6,00	5,50	1,976
Итого	696,00				0,000	5258,479	-5258,479			57,317

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т
19.01.2025 23	0,358	19244,143
17.02.2025 23	0,358	24502,622

Отчет подготовил: _____



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1