

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель:

Тип прибора: ТВ7

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 1А

Номер прибора: 16039561

Дата	Теплосистема 1 - Отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	62,27	50,17	12,11	0,000	206,498	-206,498	6,00	5,50	0,000	2,500
19.02.2025 23	24,00	63,10	50,55	12,55	0,000	134,734	-134,734	6,00	5,50	0,000	1,691
20.02.2025 23	24,00	63,48	50,74	12,73	0,000	23,764	-23,764	6,00	5,50	0,000	0,303
21.02.2025 23	24,00	63,50	50,56	12,95	0,000	143,720	-143,720	6,00	5,50	0,000	1,860
22.02.2025 23	24,00	62,14	49,36	12,78	0,000	251,782	-251,782	6,00	5,50	0,000	3,218
23.02.2025 23	24,00	62,78	49,80	12,98	0,000	262,459	-262,459	6,00	5,50	0,000	3,407
24.02.2025 23	24,00	62,74	49,92	12,82	0,000	264,553	-264,553	6,00	5,50	0,000	3,391
25.02.2025 23	24,00	62,58	49,86	12,73	0,000	262,639	-262,639	6,00	5,50	0,000	3,342
26.02.2025 23	24,00	62,07	49,69	12,39	0,000	265,152	-265,152	6,00	5,50	0,000	3,285
27.02.2025 23	24,00	62,10	49,54	12,56	0,000	262,462	-262,462	6,00	5,50	0,000	3,295
28.02.2025 23	24,00	60,52	48,77	11,75	0,000	270,833	-270,833	6,00	5,50	0,000	3,182
01.03.2025 23	24,00	63,39	50,53	12,86	0,000	262,676	-262,676	6,00	5,50	0,000	3,377
02.03.2025 23	24,00	61,66	49,81	11,85	0,000	273,548	-273,548	6,00	5,50	0,000	3,242
03.03.2025 23	24,00	62,28	50,27	12,01	0,000	194,230	-194,230	6,00	5,50	0,000	2,332
04.03.2025 23	24,00	64,19	51,56	12,63	0,000	84,627	-84,627	6,00	5,50	0,000	1,069
05.03.2025 23	24,00	60,41	49,34	11,07	0,000	85,053	-85,053	6,00	5,50	0,000	0,941
06.03.2025 23	24,00	61,68	50,21	11,47	0,000	174,515	-174,515	6,00	5,50	0,000	2,001
07.03.2025 23	24,00	58,68	48,74	9,94	0,000	15,977	-15,977	6,00	5,50	0,000	0,159
08.03.2025 23	24,00	57,75	48,10	9,64	0,000	258,714	-258,714	6,00	5,50	0,000	2,495
09.03.2025 23	24,00	58,37	48,36	10,01	0,000	274,864	-274,864	6,00	5,50	0,000	2,751
10.03.2025 23	24,00	57,33	47,77	9,56	0,000	246,035	-246,035	6,00	5,50	0,000	2,352
11.03.2025 23	24,00	55,88	47,03	8,84	0,000	284,887	-284,887	6,00	5,50	0,000	2,519
12.03.2025 23	24,00	58,15	48,23	9,91	0,000	275,379	-275,379	6,00	5,50	0,000	2,730
13.03.2025 23	24,00	53,78	46,17	7,61	0,000	296,610	-296,610	6,00	5,50	0,000	2,258
14.03.2025 23	24,00	53,39	45,95	7,44	0,000	292,244	-292,244	6,00	5,50	0,000	2,173
15.03.2025 23	24,00	54,48	46,52	7,96	0,000	288,111	-288,111	6,00	5,50	0,000	2,294
16.03.2025 23	24,00	51,11	44,72	6,39	0,000	252,361	-252,361	6,00	5,50	0,000	1,612
17.03.2025 23	24,00	51,65	45,18	6,47	0,000	297,568	-297,568	6,00	5,50	0,000	1,925
18.03.2025 23	24,00	52,88	46,00	6,88	0,000	297,288	-297,288	6,00	5,50	0,000	2,046
19.03.2025 23	24,00	57,73	48,47	9,26	0,000	281,562	-281,562	6,00	5,50	0,000	2,607
20.03.2025 23	24,00	62,08	50,74	11,34	0,000	266,543	-266,543	6,00	5,50	0,000	3,021
21.03.2025 23	24,00	59,32	48,96	10,35	0,000	274,848	-274,848	6,00	5,50	0,000	2,845
Среднее	24,00	59,48	48,80	10,68	0,000	228,945	-228,945	6,00	5,50	0,000	2,382
Итого	768,00				0,000	7326,235	-7326,235			0,000	76,224

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
17.02.2025 23	0,358	24502,622	0,003
21.03.2025 23	0,358	31828,857	0,003

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1