

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель:

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 1А

Тип прибора: ТВ7

Номер прибора: 16039561

Дата	Теплосистема 1 - Отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	57,87	46,63	11,23	0,000	242,495	-242,495	6,00	5,50	2,724
21.12.2024 23	24,00	57,07	46,14	10,93	0,000	243,841	-243,841	6,00	5,50	2,665
22.12.2024 23	24,00	55,29	45,27	10,03	0,000	249,711	-249,711	6,00	5,50	2,504
23.12.2024 23	24,00	58,55	47,36	11,18	0,000	239,764	-239,764	6,00	5,50	2,681
24.12.2024 23	24,00	57,94	47,02	10,92	0,000	242,038	-242,038	6,00	5,50	2,642
25.12.2024 23	24,00	57,35	46,73	10,62	0,000	244,175	-244,175	6,00	5,50	2,593
26.12.2024 23	24,00	55,04	45,31	9,73	0,000	251,642	-251,642	6,00	5,50	2,449
27.12.2024 23	24,00	57,01	46,39	10,62	0,000	246,142	-246,142	6,00	5,50	2,614
28.12.2024 23	24,00	59,71	47,50	12,21	0,000	236,393	-236,393	6,00	5,50	2,887
29.12.2024 23	24,00	59,24	47,38	11,86	0,000	238,412	-238,412	6,00	5,50	2,829
30.12.2024 23	24,00	56,37	45,86	10,51	0,000	246,170	-246,170	6,00	5,50	2,587
31.12.2024 23	24,00	58,69	47,09	11,59	0,000	240,145	-240,145	6,00	5,50	2,784
01.01.2025 23	24,00	54,09	44,65	9,44	0,000	254,167	-254,167	6,00	5,50	2,398
02.01.2025 23	24,00	54,46	44,92	9,54	0,000	252,827	-252,827	6,00	5,50	2,413
03.01.2025 23	24,00	56,51	46,15	10,37	0,000	243,422	-243,422	6,00	5,50	2,524
04.01.2025 23	24,00	54,61	45,20	9,41	0,000	145,743	-145,743	6,00	5,50	1,372
05.01.2025 23	24,00	59,85	47,95	11,90	0,000	174,782	-174,782	6,00	5,50	2,081
06.01.2025 23	24,00	60,19	47,84	12,35	0,000	216,187	-216,187	6,00	5,50	2,670
07.01.2025 23	24,00	54,67	44,77	9,90	0,000	247,879	-247,879	6,00	5,50	2,454
08.01.2025 23	24,00	58,85	47,10	11,74	0,000	236,745	-236,745	6,00	5,50	2,780
09.01.2025 23	24,00	57,02	46,13	10,90	0,000	238,521	-238,521	6,00	5,50	2,599
10.01.2025 23	24,00	58,71	47,12	11,59	0,000	236,398	-236,398	6,00	5,50	2,739
11.01.2025 23	24,00	56,50	46,01	10,49	0,000	242,075	-242,075	6,00	5,50	2,540
12.01.2025 23	24,00	58,40	47,12	11,29	0,000	241,208	-241,208	6,00	5,50	2,722
13.01.2025 23	24,00	53,72	45,60	8,12	0,000	285,536	-285,536	6,00	5,50	2,319
14.01.2025 23	24,00	58,72	48,02	10,70	0,000	179,686	-179,686	6,00	5,50	1,922
15.01.2025 23	24,00	58,48	47,80	10,68	0,000	196,596	-196,596	6,00	5,50	2,099
16.01.2025 23	24,00	58,34	47,77	10,57	0,000	268,289	-268,289	6,00	5,50	2,837
17.01.2025 23	24,00	58,50	47,73	10,77	0,000	268,153	-268,153	6,00	5,50	2,887
18.01.2025 23	24,00	58,23	47,62	10,60	0,000	264,573	-264,573	6,00	5,50	2,805
19.01.2025 23	24,00	58,96	48,09	10,86	0,000	242,633	-242,633	6,00	5,50	2,636
Среднее	24,00	57,38	46,65	10,73	0,000	237,301	-237,301	6,00	5,50	2,540
Итого	744,00				0,000	7356,346	-7356,346			78,755

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т
19.12.2024 23	0,358	11887,797
19.01.2025 23	0,358	19244,143

Отчет подготовил: _____



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1