

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 2А

Номер прибора: 00251766

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	0,00	59,69	47,62	12,07	67,680	0,000	67,680	6,00	5,50	0,804
21.01.2025 23	24,00	0,00	57,67	46,82	10,85	166,210	0,000	166,210	6,00	5,50	1,804
22.01.2025 23	24,00	0,00	57,99	47,03	10,96	165,890	0,000	165,890	6,00	5,50	1,826
23.01.2025 23	24,00	0,00	54,71	45,29	9,42	173,720	0,000	173,720	6,00	5,50	1,638
24.01.2025 23	24,00	0,00	56,04	46,00	10,04	169,910	0,000	169,910	6,00	5,50	1,706
25.01.2025 23	24,00	0,00	56,35	46,47	9,88	149,880	0,000	149,880	6,00	5,50	1,512
26.01.2025 23	24,00	0,00	56,39	46,85	9,54	78,800	0,000	78,800	6,00	5,50	0,808
27.01.2025 23	24,00	0,00	60,34	47,04	13,30	88,650	0,000	88,650	6,00	5,50	1,064
28.01.2025 23	24,00	0,00	57,25	46,89	10,36	127,620	0,000	127,620	6,00	5,50	1,351
29.01.2025 23	24,00	0,00	55,98	47,09	8,89	92,210	0,000	92,210	6,00	5,50	0,933
30.01.2025 23	24,00	0,00	58,00	47,08	10,92	165,810	0,000	165,810	6,00	5,50	1,819
31.01.2025 23	24,00	0,00	59,39	46,57	12,82	97,450	0,000	97,450	6,00	5,50	1,163
01.02.2025 23	24,00	0,00	57,92	46,42	11,50	104,190	0,000	104,190	6,00	5,50	1,118
02.02.2025 23	24,00	0,00	53,74	45,39	8,35	135,950	0,000	135,950	6,00	5,50	1,199
03.02.2025 23	24,00	0,00	56,13	46,79	9,34	95,570	0,000	95,570	6,00	5,50	0,940
04.02.2025 23	24,00	0,00	59,45	48,35	11,10	57,850	0,000	57,850	6,00	5,50	0,650
05.02.2025 23	24,00	0,00	57,99	47,83	10,16	62,710	0,000	62,710	6,00	5,50	0,695
06.02.2025 23	24,00	0,00	58,48	47,08	11,40	160,540	0,000	160,540	6,00	5,50	1,829
07.02.2025 23	24,00	0,00	60,81	47,43	13,38	150,470	0,000	150,470	6,00	5,50	1,941
08.02.2025 23	24,00	0,00	62,73	49,76	12,97	125,360	0,000	125,360	6,00	5,50	1,626
09.02.2025 23	24,00	0,00	60,81	45,87	14,94	79,480	0,000	79,480	6,00	5,50	1,000
10.02.2025 23	24,00	0,00	59,27	47,49	11,78	165,190	0,000	165,190	6,00	5,50	1,955
11.02.2025 23	24,00	0,00	60,28	47,72	12,56	127,510	0,000	127,510	6,00	5,50	1,643
12.02.2025 23	24,00	0,00	61,54	48,15	13,39	31,230	0,000	31,230	6,00	5,50	0,394
13.02.2025 23	24,00	0,00	60,39	48,54	11,85	165,300	0,000	165,300	6,00	5,50	1,968
14.02.2025 23	24,00	0,00	61,84	49,52	12,32	164,990	0,000	164,990	6,00	5,50	2,034
15.02.2025 23	24,00	0,00	60,59	48,88	11,71	152,930	0,000	152,930	6,00	5,50	1,795
16.02.2025 23	24,00	0,00	63,19	50,11	13,08	97,920	0,000	97,920	6,00	5,50	1,259
17.02.2025 23	24,00	0,00	62,59	49,63	12,96	161,560	0,000	161,560	6,00	5,50	2,092
Среднее	24,00	0,00	58,88	47,44	11,44	123,537	0,000	123,537	6,00	5,50	1,399
Итого	696,00	0,00				3582,580	0,000	3582,580			40,566

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	27090,270	15201,870	310,493	6153,00	28,00
17.02.2025	30672,850	15201,870	351,059	6849,00	28,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru