

# Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 2А

Номер прибора: 00251766

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |        |          |       |          |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|----------|--------------|--------------|------------------------|
|               | ВНР, ч                     | ВОС, ч | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т | Mтс, т   | P1,<br>кг/м³ | P2,<br>кг/м³ |                        |
| 22.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 56,32  | 46,45  | 9,87   | 167,830  | 0,000 | 167,830  | 0,59         | 0,54         | 1,660                  |
| 23.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 56,36  | 46,44  | 9,92   | 165,840  | 0,000 | 165,840  | 0,59         | 0,54         | 1,652                  |
| 24.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 56,11  | 46,29  | 9,82   | 166,960  | 0,000 | 166,960  | 0,59         | 0,54         | 1,655                  |
| 25.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 56,89  | 45,58  | 11,31  | 90,820   | 0,000 | 90,820   | 0,59         | 0,54         | 0,917                  |
| 26.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 51,72  | 44,00  | 7,72   | 91,810   | 0,000 | 91,810   | 0,59         | 0,54         | 0,716                  |
| 27.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 52,83  | 44,65  | 8,18   | 140,870  | 0,000 | 140,870  | 0,59         | 0,54         | 1,152                  |
| 28.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 49,59  | 44,33  | 5,26   | 21,520   | 0,000 | 21,520   | 0,59         | 0,54         | 0,147                  |
| 29.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 48,49  | 42,18  | 6,31   | 174,480  | 0,000 | 174,480  | 0,59         | 0,54         | 1,100                  |
| 30.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 45,79  | 40,21  | 5,58   | 73,440   | 0,000 | 73,440   | 0,59         | 0,54         | 0,407                  |
| 31.03.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 48,16  | 41,07  | 7,09   | 106,210  | 0,000 | 106,210  | 0,59         | 0,54         | 0,692                  |
| 01.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 46,80  | 40,69  | 6,11   | 176,320  | 0,000 | 176,320  | 0,59         | 0,54         | 1,075                  |
| 02.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 45,97  | 40,16  | 5,81   | 175,660  | 0,000 | 175,660  | 0,59         | 0,54         | 1,019                  |
| 03.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 46,44  | 40,29  | 6,15   | 175,880  | 0,000 | 175,880  | 0,59         | 0,54         | 1,078                  |
| 04.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 47,85  | 41,28  | 6,57   | 160,430  | 0,000 | 160,430  | 0,59         | 0,54         | 1,070                  |
| 05.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 48,73  | 41,61  | 7,12   | 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,59         | 0,54         | 0,000                  |
| 06.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 47,98  | 41,14  | 6,84   | 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,59         | 0,54         | 0,000                  |
| 07.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 46,15  | 39,97  | 6,18   | 97,350   | 0,000 | 97,350   | 0,59         | 0,54         | 0,602                  |
| 08.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 51,52  | 43,24  | 8,28   | 169,480  | 0,000 | 169,480  | 0,59         | 0,54         | 1,408                  |
| 09.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 58,27  | 47,24  | 11,03  | 161,120  | 0,000 | 161,120  | 0,59         | 0,54         | 1,780                  |
| 10.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 57,36  | 46,80  | 10,56  | 165,080  | 0,000 | 165,080  | 0,59         | 0,54         | 1,752                  |
| 11.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 55,19  | 45,46  | 9,73   | 166,410  | 0,000 | 166,410  | 0,59         | 0,54         | 1,630                  |
| 12.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 59,00  | 47,74  | 11,26  | 162,940  | 0,000 | 162,940  | 0,59         | 0,54         | 1,835                  |
| 13.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 53,20  | 44,23  | 8,97   | 168,630  | 0,000 | 168,630  | 0,59         | 0,54         | 1,530                  |
| 14.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 49,72  | 42,15  | 7,57   | 174,250  | 0,000 | 174,250  | 0,59         | 0,54         | 1,328                  |
| 15.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 49,20  | 41,77  | 7,43   | 174,020  | 0,000 | 174,020  | 0,59         | 0,54         | 1,294                  |
| 16.04.2025 23 | 24,00                      | 0,00   | 38,03  | 25,31  | 12,72  | 33,340   | 0,000 | 33,340   | 0,59         | 0,54         | 0,202                  |
| Среднее       | 24,00                      | 0,00   | 50,91  | 42,70  | 8,21   | 129,257  | 0,000 | 129,257  | 0,59         | 0,54         | 1,065                  |
| Итого         | 624,00                     | 0,00   |        |        |        | 3360,690 | 0,000 | 3360,690 |              |              | 27,701                 |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | Q, Гкал | ВНР, ч  | ВОС, ч |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 22.03.2025   | 35122,850 | 15201,870 | 401,479 | 7617,00 | 28,00  |
| 20.04.2025   | 38483,540 | 15201,870 | 429,180 | 8241,00 | 28,00  |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru