

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 21.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	44,27	39,98	4,29	343,220	362,440	-19,220	6,00	5,50	1,473
23.03.2025 23	24,00	0,00	45,18	40,65	4,53	342,730	363,070	-20,340	6,00	5,50	1,552
24.03.2025 23	24,00	0,00	44,00	39,69	4,31	340,620	363,770	-23,150	6,00	5,50	1,468
25.03.2025 23	24,00	0,00	43,67	39,55	4,12	338,710	364,150	-25,440	6,00	5,50	1,398
26.03.2025 23	24,00	0,00	41,85	38,28	3,57	337,290	364,330	-27,040	6,00	5,50	1,207
27.03.2025 23	24,00	0,00	40,33	37,11	3,22	337,060	364,750	-27,690	6,00	5,50	1,086
28.03.2025 23	24,00	0,00	38,22	35,65	2,57	336,800	365,060	-28,260	6,00	5,50	0,867
29.03.2025 23	24,00	0,00	36,63	34,46	2,17	336,160	365,540	-29,380	6,00	5,50	0,732
30.03.2025 23	24,00	0,00	34,73	33,06	1,67	317,410	346,410	-29,000	6,00	5,50	0,534
31.03.2025 23	24,00	0,00	40,52	37,42	3,10	323,050	352,320	-29,270	6,00	5,50	1,003
01.04.2025 23	24,00	0,00	38,66	35,94	2,72	333,830	364,190	-30,360	6,00	5,50	0,908
02.04.2025 23	24,00	0,00	38,47	35,84	2,63	334,130	364,990	-30,860	6,00	5,50	0,885
03.04.2025 23	24,00	0,00	38,03	35,43	2,60	333,570	365,250	-31,680	6,00	5,50	0,875
04.04.2025 23	24,00	0,00	42,69	38,99	3,70	334,220	366,100	-31,880	6,00	5,50	1,236
05.04.2025 23	24,00	0,00	42,85	39,08	3,77	334,350	366,770	-32,420	6,00	5,50	1,261
06.04.2025 23	24,00	0,00	47,52	42,58	4,94	334,730	367,770	-33,040	6,00	5,50	1,655
07.04.2025 23	24,00	0,00	44,03	40,17	3,86	334,390	367,990	-33,600	6,00	5,50	1,295
08.04.2025 23	24,00	0,00	45,28	40,95	4,33	334,200	368,020	-33,820	6,00	5,50	1,446
09.04.2025 23	24,00	0,00	46,88	42,10	4,78	334,530	367,920	-33,390	6,00	5,50	1,598
10.04.2025 23	24,00	0,00	43,98	39,67	4,31	334,230	367,360	-33,130	6,00	5,50	1,443
11.04.2025 23	24,00	0,00	43,65	39,46	4,19	333,430	365,760	-32,330	6,00	5,50	1,395
12.04.2025 23	24,00	0,00	46,32	41,34	4,98	334,250	366,760	-32,510	6,00	5,50	1,664
13.04.2025 23	24,00	0,00	43,13	38,97	4,16	333,970	366,940	-32,970	6,00	5,50	1,390
14.04.2025 23	24,00	0,00	41,02	37,34	3,68	333,640	367,270	-33,630	6,00	5,50	1,228
15.04.2025 23	24,00	0,00	41,80	39,60	2,20	127,010	127,380	-0,370	6,00	5,50	0,551
16.04.2025 23	24,00	0,00	23,07	14,47	8,60	18,830	0,000	18,830	6,00	5,50	0,161
17.04.2025 23	24,00	0,00	23,19	14,66	8,53	18,920	0,000	18,920	6,00	5,50	0,161
18.04.2025 23	24,00	0,00	24,64	14,77	9,87	18,950	0,000	18,950	6,00	5,50	0,190
19.04.2025 23	24,00	0,00	25,41	15,37	10,04	18,820	0,000	18,820	6,00	5,50	0,189
20.04.2025 23	24,00	0,00	25,52	15,15	10,37	18,800	0,000	18,800	6,00	5,50	0,194
21.04.2025 23	24,00	0,00	23,87	14,68	9,19	18,800	0,170	18,630	6,00	5,50	0,176
Среднее	24,00	0,00	38,69	33,95	4,74	266,795	286,209	-19,414	6,00	5,50	1,007
Итого	744,00	0,00				8270,650	8872,480	-601,830			31,221

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru