

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2024 23	24,00	0,00	24,91	23,35	1,56	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
22.10.2024 23	24,00	0,00	24,11	22,83	1,28	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
23.10.2024 23	24,00	0,00	25,69	23,68	2,01	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
24.10.2024 23	24,00	0,00	25,94	24,10	1,84	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
25.10.2024 23	24,00	0,00	25,85	24,05	1,80	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
26.10.2024 23	24,00	0,00	25,57	23,73	1,84	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
27.10.2024 23	24,00	0,00	25,56	23,62	1,94	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
28.10.2024 23	24,00	0,00	26,20	24,28	1,92	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
29.10.2024 23	24,00	0,00	26,33	24,47	1,86	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
30.10.2024 23	24,00	0,00	26,91	24,89	2,02	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
31.10.2024 23	24,00	0,00	26,62	24,88	1,74	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
01.11.2024 23	24,00	0,00	26,47	24,70	1,77	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
02.11.2024 23	24,00	0,00	41,13	37,47	3,66	112,870	116,550	-3,680	6,00	5,50	0,409
03.11.2024 23	24,00	0,00	46,37	41,67	4,70	303,720	310,650	-6,930	6,00	5,50	1,429
04.11.2024 23	24,00	0,00	49,79	44,18	5,61	284,500	290,980	-6,480	6,00	5,50	1,597
05.11.2024 23	24,00	0,00	48,10	42,44	5,66	315,880	322,040	-6,160	6,00	5,50	1,787
06.11.2024 23	24,00	0,00	48,44	42,70	5,74	320,030	326,610	-6,580	6,00	5,50	1,837
07.11.2024 23	24,00	0,00	44,87	40,10	4,77	318,840	325,760	-6,920	6,00	5,50	1,522
08.11.2024 23	24,00	0,00	44,83	40,03	4,80	318,190	325,720	-7,530	6,00	5,50	1,526
09.11.2024 23	24,00	0,00	45,68	40,66	5,02	321,090	329,120	-8,030	6,00	5,50	1,612
10.11.2024 23	24,00	0,00	45,46	40,89	4,57	320,430	328,760	-8,330	6,00	5,50	1,466
11.11.2024 23	24,00	0,00	46,42	41,51	4,91	320,540	329,150	-8,610	6,00	5,50	1,571
12.11.2024 23	24,00	0,00	45,26	40,67	4,59	319,920	328,380	-8,460	6,00	5,50	1,470
13.11.2024 23	24,00	0,00	45,89	41,23	4,66	319,020	327,830	-8,810	6,00	5,50	1,492
14.11.2024 23	24,00	0,00	45,57	40,90	4,67	318,130	326,820	-8,690	6,00	5,50	1,486
15.11.2024 23	24,00	0,00	44,12	39,76	4,36	319,870	328,400	-8,530	6,00	5,50	1,394
16.11.2024 23	24,00	0,00	47,64	42,25	5,39	319,280	327,990	-8,710	6,00	5,50	1,722
17.11.2024 23	24,00	0,00	49,00	43,27	5,73	317,000	325,560	-8,560	6,00	5,50	1,818
18.11.2024 23	24,00	0,00	48,26	42,82	5,44	275,910	283,390	-7,480	6,00	5,50	1,501
19.11.2024 23	24,00	0,00	44,06	39,48	4,58	319,250	326,920	-7,670	6,00	5,50	1,462
20.11.2024 23	24,00	0,00	45,96	41,05	4,91	313,390	321,210	-7,820	6,00	5,50	1,540
Среднее	24,00	0,00	38,29	34,57	3,72	185,737	190,382	-4,645	6,00	5,50	0,924
Итого	744,00	0,00				5757,860	5901,840	-143,980			28,641

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru