

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.12.2024 23	24,00	0,00	52,48	45,25	7,23	288,110	297,710	-9,600	6,00	5,50	2,082
24.12.2024 23	24,00	0,00	48,56	42,49	6,07	287,030	296,620	-9,590	6,00	5,50	1,743
25.12.2024 23	24,00	0,00	45,04	40,15	4,89	286,920	296,090	-9,170	6,00	5,50	1,406
26.12.2024 23	24,00	0,00	44,45	39,61	4,84	291,370	300,040	-8,670	6,00	5,50	1,409
27.12.2024 23	24,00	0,00	46,56	41,03	5,53	288,190	296,800	-8,610	6,00	5,50	1,597
28.12.2024 23	24,00	0,00	49,25	42,73	6,52	287,230	295,940	-8,710	6,00	5,50	1,872
29.12.2024 23	24,00	0,00	49,16	42,63	6,53	286,650	295,580	-8,930	6,00	5,50	1,872
30.12.2024 23	24,00	0,00	49,20	42,66	6,54	285,820	294,890	-9,070	6,00	5,50	1,871
31.12.2024 23	24,00	0,00	49,16	42,49	6,67	285,210	294,600	-9,390	6,00	5,50	1,901
01.01.2025 23	24,00	0,00	51,41	44,19	7,22	284,990	294,180	-9,190	6,00	5,50	2,056
02.01.2025 23	24,00	0,00	48,26	41,96	6,30	284,810	293,220	-8,410	6,00	5,50	1,795
03.01.2025 23	24,00	0,00	48,45	42,14	6,31	284,720	293,590	-8,870	6,00	5,50	1,795
04.01.2025 23	24,00	0,00	47,29	41,20	6,09	276,360	284,490	-8,130	6,00	5,50	1,683
05.01.2025 23	24,00	0,00	51,26	43,91	7,35	285,270	293,960	-8,690	6,00	5,50	2,094
06.01.2025 23	24,00	0,00	53,04	45,10	7,94	284,060	293,150	-9,090	6,00	5,50	2,254
07.01.2025 23	24,00	0,00	49,60	42,89	6,71	282,940	291,670	-8,730	6,00	5,50	1,900
08.01.2025 23	24,00	0,00	47,00	40,93	6,07	257,870	265,740	-7,870	6,00	5,50	1,565
09.01.2025 23	24,00	0,00	48,09	41,92	6,17	282,230	290,840	-8,610	6,00	5,50	1,741
10.01.2025 23	24,00	0,00	45,84	40,41	5,43	281,920	290,740	-8,820	6,00	5,50	1,527
11.01.2025 23	24,00	0,00	47,18	41,42	5,76	281,660	290,770	-9,110	6,00	5,50	1,623
12.01.2025 23	24,00	0,00	48,15	41,98	6,17	281,230	290,560	-9,330	6,00	5,50	1,735
13.01.2025 23	24,00	0,00	48,14	42,09	6,05	253,440	261,770	-8,330	6,00	5,50	1,531
14.01.2025 23	24,00	0,00	49,68	42,80	6,88	280,680	288,920	-8,240	6,00	5,50	1,929
15.01.2025 23	24,00	0,00	48,90	42,34	6,56	280,280	288,900	-8,620	6,00	5,50	1,837
16.01.2025 23	24,00	0,00	49,83	42,84	6,99	279,450	288,410	-8,960	6,00	5,50	1,953
17.01.2025 23	24,00	0,00	49,64	42,59	7,05	280,440	289,300	-8,860	6,00	5,50	1,976
18.01.2025 23	24,00	0,00	50,33	43,07	7,26	278,820	287,760	-8,940	6,00	5,50	2,024
19.01.2025 23	24,00	0,00	50,45	43,11	7,34	278,440	287,330	-8,890	6,00	5,50	2,042
20.01.2025 23	24,00	0,00	50,22	43,13	7,09	239,570	246,960	-7,390	6,00	5,50	1,698
Среднее	24,00	0,00	48,85	42,38	6,47	280,197	288,984	-8,787	6,00	5,50	1,811
Итого	696,00	0,00				8125,710	8380,530	-254,820			52,511

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru