

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.02.2025 23	24,00	53,07	43,34	9,73	261,060	261,060	0,000	6,00	5,50	2,539
22.02.2025 23	24,00	51,91	42,27	9,64	261,600	261,600	0,000	6,00	5,50	2,520
23.02.2025 23	24,00	51,97	42,35	9,62	261,420	261,420	0,000	6,00	5,50	2,514
24.02.2025 23	24,00	50,58	41,40	9,18	261,120	261,120	0,000	6,00	5,50	2,393
25.02.2025 23	24,00	50,51	41,26	9,25	204,090	204,090	0,000	6,00	5,50	1,955
26.02.2025 23	24,00	50,48	40,91	9,57	227,030	227,030	0,000	6,00	5,50	2,116
27.02.2025 23	24,00	51,78	43,01	8,77	281,190	281,190	0,000	6,00	5,50	2,466
28.02.2025 23	24,00	50,44	42,31	8,13	281,570	281,570	0,000	6,00	5,50	2,287
01.03.2025 23	24,00	48,95	41,46	7,49	283,390	283,390	0,000	6,00	5,50	2,122
02.03.2025 23	24,00	49,76	42,13	7,63	282,970	282,970	0,000	6,00	5,50	2,159
03.03.2025 23	24,00	49,44	42,01	7,43	280,020	280,020	0,000	6,00	5,50	2,083
04.03.2025 23	24,00	49,25	41,77	7,48	282,180	282,180	0,000	6,00	5,50	2,109
05.03.2025 23	24,00	48,31	41,18	7,13	281,720	281,720	0,000	6,00	5,50	2,007
06.03.2025 23	24,00	49,75	42,17	7,58	281,620	281,620	0,000	6,00	5,50	2,134
07.03.2025 23	24,00	49,31	42,15	7,16	281,410	281,410	0,000	6,00	5,50	2,014
08.03.2025 23	24,00	45,38	39,39	5,99	280,930	280,930	0,000	6,00	5,50	1,679
09.03.2025 23	24,00	46,18	40,17	6,01	280,590	280,590	0,000	6,00	5,50	1,683
10.03.2025 23	24,00	44,32	38,91	5,41	280,130	280,130	0,000	6,00	5,50	1,512
11.03.2025 23	24,00	44,54	38,93	5,61	279,940	279,940	0,000	6,00	5,50	1,570
12.03.2025 23	24,00	44,63	39,12	5,51	279,510	279,510	0,000	6,00	5,50	1,540
13.03.2025 23	24,00	43,47	38,69	4,78	278,760	278,760	0,000	6,00	5,50	1,330
14.03.2025 23	24,00	39,20	35,57	3,63	278,680	278,680	0,000	6,00	5,50	1,014
15.03.2025 23	24,00	40,90	36,96	3,94	278,450	278,450	0,000	6,00	5,50	1,097
16.03.2025 23	24,00	40,70	36,81	3,89	278,060	278,060	0,000	6,00	5,50	1,081
17.03.2025 23	24,00	41,51	37,55	3,96	277,840	277,840	0,000	6,00	5,50	1,101
18.03.2025 23	24,00	42,05	37,56	4,49	262,590	262,590	0,000	6,00	5,50	1,148
19.03.2025 23	24,00	44,51	39,02	5,49	278,180	278,180	0,000	6,00	5,50	1,527
20.03.2025 23	24,00	46,93	40,55	6,38	278,140	278,140	0,000	6,00	5,50	1,772
21.03.2025 23	24,00	45,82	39,85	5,97	277,860	277,860	0,000	6,00	5,50	1,659
Среднее	24,00	47,09	40,30	6,79	269,036	269,036	0,000	6,00	5,50	1,798
Итого	696,00				7902,050	7902,050	0,000			53,131

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru