

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 21.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	44,27	38,72	5,55	277,630	277,630	0,000	6,00	5,50	1,538
23.03.2025 23	24,00	45,25	39,34	5,91	277,670	277,670	0,000	6,00	5,50	1,637
24.03.2025 23	24,00	44,03	38,45	5,58	277,350	277,350	0,000	6,00	5,50	1,546
25.03.2025 23	24,00	43,61	38,28	5,33	276,960	276,960	0,000	6,00	5,50	1,469
26.03.2025 23	24,00	41,85	37,17	4,68	276,510	276,510	0,000	6,00	5,50	1,293
27.03.2025 23	24,00	40,34	36,13	4,21	276,280	276,280	0,000	6,00	5,50	1,164
28.03.2025 23	24,00	38,12	34,74	3,38	276,130	276,130	0,000	6,00	5,50	0,925
29.03.2025 23	24,00	36,64	33,72	2,92	275,980	275,980	0,000	6,00	5,50	0,797
30.03.2025 23	24,00	34,70	32,51	2,19	258,160	258,160	0,000	6,00	5,50	0,600
31.03.2025 23	24,00	40,64	36,50	4,14	269,660	269,660	0,000	6,00	5,50	1,112
01.04.2025 23	24,00	38,57	35,02	3,55	275,500	275,500	0,000	6,00	5,50	0,978
02.04.2025 23	24,00	38,58	34,95	3,63	275,040	275,040	0,000	6,00	5,50	0,991
03.04.2025 23	24,00	38,24	34,55	3,69	267,250	267,250	0,000	6,00	5,50	0,933
04.04.2025 23	24,00	42,71	37,85	4,86	276,490	276,490	0,000	6,00	5,50	1,341
05.04.2025 23	24,00	42,89	37,92	4,97	275,380	275,380	0,000	6,00	5,50	1,363
06.04.2025 23	24,00	47,56	41,17	6,39	277,180	277,180	0,000	6,00	5,50	1,769
07.04.2025 23	24,00	44,03	38,90	5,13	276,490	276,490	0,000	6,00	5,50	1,411
08.04.2025 23	24,00	45,66	39,64	6,02	219,100	219,100	0,000	6,00	5,50	1,261
09.04.2025 23	24,00	46,86	40,64	6,22	276,740	276,740	0,000	6,00	5,50	1,721
10.04.2025 23	24,00	44,07	38,39	5,68	276,610	276,610	0,000	6,00	5,50	1,568
11.04.2025 23	24,00	43,62	38,13	5,49	274,040	274,040	0,000	6,00	5,50	1,499
12.04.2025 23	24,00	46,43	39,90	6,53	277,040	277,040	0,000	6,00	5,50	1,807
13.04.2025 23	24,00	43,13	37,64	5,49	276,850	276,850	0,000	6,00	5,50	1,518
14.04.2025 23	24,00	40,96	36,16	4,80	276,450	276,450	0,000	6,00	5,50	1,319
15.04.2025 23	24,00	43,55	28,97	14,58	92,430	92,430	0,000	6,00	5,50	0,472
16.04.2025 23	24,00	22,70	22,20	0,50	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
17.04.2025 23	24,00	22,12	21,47	0,65	0,010	0,010	0,000	6,00	5,50	0,000
18.04.2025 23	24,00	22,16	20,71	1,45	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
19.04.2025 23	24,00	22,95	21,68	1,27	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
20.04.2025 23	24,00	23,56	22,17	1,39	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
21.04.2025 23	24,00	21,19	21,33	-0,14	0,190	0,190	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	38,42	34,03	4,39	214,036	214,036	0,000	6,00	5,50	1,033
Итого	744,00				6635,120	6635,120	0,000			32,032

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru