

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2024 23	24,00	0,00	21,15	22,54	-1,38	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
22.10.2024 23	24,00	0,00	21,98	21,28	0,70	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
23.10.2024 23	24,00	0,00	21,83	21,64	0,19	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
24.10.2024 23	24,00	0,00	22,68	21,92	0,76	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
25.10.2024 23	24,00	0,00	21,43	22,74	-1,31	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
26.10.2024 23	24,00	0,00	22,27	22,85	-0,59	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
27.10.2024 23	24,00	0,00	20,90	23,27	-2,38	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
28.10.2024 23	24,00	0,00	20,43	19,44	0,99	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
29.10.2024 23	24,00	0,00	21,51	21,32	0,19	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
30.10.2024 23	24,00	0,00	21,67	22,18	-0,51	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
31.10.2024 23	24,00	0,00	21,45	22,87	-1,42	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
01.11.2024 23	24,00	0,00	22,36	24,84	-2,48	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
02.11.2024 23	24,00	0,00	38,91	32,80	6,11	102,394	102,394	0,000	6,00	5,50	0,625
03.11.2024 23	24,00	0,00	45,32	38,73	6,59	299,687	299,687	0,000	6,00	5,50	1,974
04.11.2024 23	24,00	0,00	48,90	43,78	5,12	248,350	248,350	0,000	6,00	5,50	1,270
05.11.2024 23	24,00	0,00	47,24	41,92	5,32	260,893	260,893	0,000	6,00	5,50	1,389
06.11.2024 23	24,00	0,00	47,33	41,19	6,15	262,481	262,481	0,000	6,00	5,50	1,613
07.11.2024 23	24,00	0,00	43,89	38,46	5,44	260,988	260,988	0,000	6,00	5,50	1,419
08.11.2024 23	24,00	0,00	43,82	37,83	5,99	261,372	261,372	0,000	6,00	5,50	1,566
09.11.2024 23	24,00	0,00	44,64	39,16	5,48	260,887	260,887	0,000	6,00	5,50	1,430
10.11.2024 23	24,00	0,00	44,39	38,40	5,99	260,659	260,659	0,000	6,00	5,50	1,562
11.11.2024 23	24,00	0,00	45,53	39,90	5,63	260,392	260,392	0,000	6,00	5,50	1,466
12.11.2024 23	24,00	0,00	44,33	39,12	5,21	258,855	258,855	0,000	6,00	5,50	1,349
13.11.2024 23	24,00	0,00	44,93	39,82	5,11	260,212	260,212	0,000	6,00	5,50	1,331
14.11.2024 23	24,00	0,00	43,89	38,64	5,25	258,761	258,761	0,000	6,00	5,50	1,358
15.11.2024 23	24,00	0,00	44,26	38,76	5,50	256,370	256,370	0,000	6,00	5,50	1,409
16.11.2024 23	24,00	0,00	47,73	40,97	6,76	255,880	255,880	0,000	6,00	5,50	1,728
17.11.2024 23	24,00	0,00	49,02	41,86	7,16	253,450	253,450	0,000	6,00	5,50	1,842
18.11.2024 23	24,00	0,00	48,53	40,31	8,22	189,260	189,260	0,000	6,00	5,50	1,297
19.11.2024 23	24,00	0,00	44,24	38,80	5,44	290,140	290,140	0,000	6,00	5,50	0,159
20.11.2024 23	24,00	0,00	45,97	39,87	6,10	260,170	260,170	0,000	6,00	5,50	0,158
Среднее	24,00	0,00	36,21	32,81	3,40	153,587	153,587	0,000	6,00	5,50	0,805
Итого	744,00	0,00				4761,202	4761,202	0,000			24,946

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru