

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 1

Номер прибора: 00046941

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	78,25	52,15	26,10	149,390	143,840	5,550	6,00	5,50	3,897
19.02.2025 23	24,00	0,00	76,68	51,30	25,38	148,910	143,600	5,310	6,00	5,50	3,778
20.02.2025 23	24,00	0,00	83,29	54,11	29,18	148,480	142,630	5,850	6,00	5,50	4,333
21.02.2025 23	24,00	0,00	85,67	55,09	30,58	150,210	143,010	7,200	6,00	5,50	4,597
22.02.2025 23	24,00	0,00	85,10	54,71	30,39	150,850	142,750	8,100	6,00	5,50	4,586
23.02.2025 23	24,00	0,00	82,94	53,86	29,08	153,050	144,290	8,760	6,00	5,50	4,449
24.02.2025 23	24,00	0,00	77,41	51,45	25,96	152,920	144,080	8,840	6,00	5,50	3,964
25.02.2025 23	24,00	0,00	73,99	49,38	24,61	152,650	143,910	8,740	6,00	5,50	3,748
26.02.2025 23	24,00	0,00	77,92	51,36	26,56	152,360	143,280	9,080	6,00	5,50	4,035
27.02.2025 23	24,00	0,00	77,40	51,17	26,23	153,190	143,420	9,770	6,00	5,50	4,005
28.02.2025 23	24,00	0,00	71,36	48,42	22,94	153,770	143,900	9,870	6,00	5,50	3,523
01.03.2025 23	24,00	0,00	69,35	47,36	21,99	154,080	144,030	10,050	6,00	5,50	3,380
02.03.2025 23	24,00	0,00	67,25	46,63	20,62	154,140	144,180	9,960	6,00	5,50	3,168
03.03.2025 23	24,00	0,00	65,89	46,02	19,87	154,290	144,560	9,730	6,00	5,50	3,063
04.03.2025 23	24,00	0,00	62,00	44,02	17,98	154,330	144,660	9,670	6,00	5,50	2,769
05.03.2025 23	24,00	0,00	56,75	41,15	15,60	154,990	144,900	10,090	6,00	5,50	2,415
06.03.2025 23	24,00	0,00	55,75	40,69	15,06	155,070	145,000	10,070	6,00	5,50	2,332
07.03.2025 23	24,00	0,00	58,82	42,30	16,52	154,470	144,860	9,610	6,00	5,50	2,549
08.03.2025 23	24,00	0,00	61,00	43,78	17,22	154,340	144,650	9,690	6,00	5,50	2,651
09.03.2025 23	24,00	0,00	59,59	43,19	16,40	154,210	144,730	9,480	6,00	5,50	2,527
10.03.2025 23	24,00	0,00	57,98	42,49	15,49	154,610	144,730	9,880	6,00	5,50	2,387
11.03.2025 23	24,00	0,00	56,72	41,65	15,07	154,310	144,480	9,830	6,00	5,50	2,321
12.03.2025 23	24,00	0,00	57,92	42,56	15,36	154,270	144,530	9,740	6,00	5,50	2,369
13.03.2025 23	24,00	0,00	56,15	41,83	14,32	153,870	144,300	9,570	6,00	5,50	2,199
14.03.2025 23	24,00	0,00	56,01	42,13	13,88	158,160	148,200	9,960	6,00	5,50	2,191
15.03.2025 23	24,00	0,00	55,98	42,36	13,62	161,600	151,500	10,100	6,00	5,50	2,200
16.03.2025 23	24,00	0,00	56,04	42,51	13,53	160,310	150,240	10,070	6,00	5,50	2,167
17.03.2025 23	24,00	0,00	56,03	42,49	13,54	155,820	146,400	9,420	6,00	5,50	2,108
18.03.2025 23	24,00	0,00	56,09	42,29	13,80	155,910	146,500	9,410	6,00	5,50	2,150
19.03.2025 23	24,00	0,00	60,94	44,13	16,81	155,610	146,050	9,560	6,00	5,50	2,613
20.03.2025 23	24,00	0,00	62,15	44,67	17,48	155,560	146,040	9,520	6,00	5,50	2,713
21.03.2025 23	24,00	0,00	57,61	42,44	15,17	155,880	146,130	9,750	6,00	5,50	2,363
Среднее	24,00	0,00	66,13	46,24	19,89	154,113	144,981	9,132	6,00	5,50	3,048
Итого	768,00	0,00				4931,610	4639,380	292,230			97,550

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	111627,620	101006,130	1617,587	7494,00	221,00
21.03.2025	116559,230	105645,510	1715,137	8262,00	221,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru