

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 1

Номер прибора: 00046941

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	56,49	41,78	14,71	155,910	146,400	9,510	0,59	0,54	2,287
23.03.2025 23	24,00	0,00	56,99	41,99	15,00	155,960	146,280	9,680	0,59	0,54	2,337
24.03.2025 23	24,00	0,00	59,93	43,48	16,45	155,730	146,090	9,640	0,59	0,54	2,559
25.03.2025 23	24,00	0,00	55,27	41,31	13,96	155,880	146,120	9,760	0,59	0,54	2,170
26.03.2025 23	24,00	0,00	48,06	37,49	10,57	156,290	146,540	9,750	0,59	0,54	1,651
27.03.2025 23	24,00	0,00	48,39	37,72	10,67	156,060	146,510	9,550	0,59	0,54	1,661
28.03.2025 23	24,00	0,00	47,55	37,55	10,00	156,090	146,370	9,720	0,59	0,54	1,559
29.03.2025 23	24,00	0,00	45,64	36,71	8,93	156,400	146,340	10,060	0,59	0,54	1,394
30.03.2025 23	24,00	0,00	45,91	36,93	8,98	156,160	146,440	9,720	0,59	0,54	1,401
31.03.2025 23	24,00	0,00	48,83	38,25	10,58	156,100	146,740	9,360	0,59	0,54	1,649
01.04.2025 23	24,00	0,00	47,86	37,58	10,28	152,550	143,240	9,310	0,59	0,54	1,568
02.04.2025 23	24,00	0,00	47,34	37,51	9,83	155,780	146,440	9,340	0,59	0,54	1,531
03.04.2025 23	24,00	0,00	48,31	37,93	10,38	156,090	146,740	9,350	0,59	0,54	1,618
04.04.2025 23	24,00	0,00	50,26	38,80	11,46	155,910	146,820	9,090	0,59	0,54	1,786
05.04.2025 23	24,00	0,00	51,26	39,33	11,93	155,860	146,650	9,210	0,59	0,54	1,856
06.04.2025 23	24,00	0,00	50,59	38,85	11,74	156,010	146,800	9,210	0,59	0,54	1,830
07.04.2025 23	24,00	0,00	48,07	37,68	10,39	155,900	146,740	9,160	0,59	0,54	1,616
08.04.2025 23	24,00	0,00	52,43	39,70	12,73	155,980	146,830	9,150	0,59	0,54	1,986
09.04.2025 23	24,00	0,00	58,25	42,57	15,68	155,710	146,210	9,500	0,59	0,54	2,439
10.04.2025 23	24,00	0,00	56,72	41,76	14,96	155,540	146,170	9,370	0,59	0,54	2,318
11.04.2025 23	24,00	0,00	55,59	41,03	14,56	155,540	146,220	9,320	0,59	0,54	2,261
12.04.2025 23	24,00	0,00	59,87	43,16	16,71	155,380	146,170	9,210	0,59	0,54	2,591
13.04.2025 23	24,00	0,00	56,78	41,67	15,11	154,220	145,220	9,000	0,59	0,54	2,321
14.04.2025 23	24,00	0,00	50,48	38,32	12,16	152,770	143,970	8,800	0,59	0,54	1,855
15.04.2025 23	24,00	0,00	49,63	38,34	11,29	157,660	148,380	9,280	0,59	0,54	1,780
16.04.2025 23	24,00	0,00	21,04	20,41	0,63	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	16,62	16,47	0,15	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	15,14	15,64	-0,50	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	48,19	37,14	11,05	138,981	130,587	8,395	0,59	0,54	1,715
Итого	672,00	0,00				3891,480	3656,430	235,050			48,024

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	116559,230	105645,510	1715,137	8262,00	221,00
20.04.2025	120450,710	109301,940	1763,161	8934,00	221,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru