

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 2

Номер прибора: 09973016

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	77,18	54,78	22,40	170,772	169,455	1,317	5,07	4,61	3,827
19.02.2025 23	24,00	78,63	55,31	23,32	170,010	168,688	1,322	5,04	4,58	3,966
20.02.2025 23	24,00	84,08	57,91	26,16	168,847	167,487	1,361	5,08	4,62	4,423
21.02.2025 23	24,00	85,70	58,65	27,05	169,091	167,771	1,320	5,06	4,60	4,579
22.02.2025 23	24,00	85,35	58,29	27,05	169,245	167,952	1,292	5,06	4,60	4,582
23.02.2025 23	24,00	82,60	57,23	25,37	171,128	169,891	1,237	4,76	4,30	4,343
24.02.2025 23	24,00	75,52	53,65	21,87	170,407	169,248	1,159	5,04	4,58	3,728
25.02.2025 23	24,00	76,70	53,86	22,83	169,696	168,513	1,183	5,02	4,56	3,873
26.02.2025 23	24,00	78,34	54,82	23,52	169,587	168,386	1,200	5,02	4,56	3,987
27.02.2025 23	24,00	74,29	52,88	21,41	169,862	168,661	1,201	4,98	4,52	3,636
28.02.2025 23	24,00	71,09	51,12	19,98	170,189	169,006	1,184	4,98	4,51	3,400
01.03.2025 23	24,00	70,47	50,80	19,67	170,102	168,916	1,186	5,03	4,56	3,346
02.03.2025 23	24,00	64,08	47,67	16,41	170,513	169,368	1,145	4,98	4,51	2,798
03.03.2025 23	24,00	66,69	48,92	17,77	170,629	169,482	1,146	4,99	4,52	3,033
04.03.2025 23	24,00	59,50	44,91	14,59	170,524	169,477	1,048	4,98	4,52	2,488
05.03.2025 23	24,00	56,14	42,88	13,26	170,532	169,553	0,979	4,99	4,52	2,260
06.03.2025 23	22,78	56,33	42,97	13,35	161,808	160,863	0,945	4,99	4,52	2,163
07.03.2025 23	24,00	60,94	45,67	15,27	170,468	169,429	1,039	4,98	4,51	2,603
08.03.2025 23	24,00	59,95	45,44	14,51	170,495	169,452	1,043	4,97	4,50	2,474
09.03.2025 23	24,00	59,91	45,64	14,27	170,472	169,447	1,025	4,97	4,50	2,433
10.03.2025 23	23,67	56,63	43,85	12,78	168,023	167,075	0,948	4,97	4,50	2,148
11.03.2025 23	23,85	58,38	44,60	13,78	168,993	168,017	0,976	4,98	4,51	2,329
12.03.2025 23	24,00	56,76	44,01	12,76	170,259	169,314	0,945	4,97	4,50	2,171
13.03.2025 23	24,00	56,36	43,94	12,42	169,646	168,733	0,914	4,96	4,49	2,106
14.03.2025 23	24,00	56,25	44,30	11,94	176,095	175,195	0,900	4,98	4,48	2,102
15.03.2025 23	24,00	56,26	44,42	11,84	178,061	177,159	0,902	4,99	4,49	2,108
16.03.2025 23	24,00	56,33	44,53	11,80	175,196	174,324	0,872	4,98	4,49	2,066
17.03.2025 23	24,00	56,25	44,46	11,79	172,024	171,153	0,871	4,97	4,49	2,027
18.03.2025 23	24,00	57,59	44,89	12,70	172,084	171,203	0,881	4,98	4,50	2,186
19.03.2025 23	24,00	62,74	47,30	15,45	172,113	171,122	0,991	4,98	4,50	2,658
20.03.2025 23	24,00	60,45	46,09	14,35	171,988	171,026	0,962	4,98	4,50	2,469
21.03.2025 23	24,00	57,20	44,23	12,97	172,012	171,138	0,874	4,98	4,50	2,231
Среднее	23,95	66,08	48,75	17,33	170,652	169,578	1,074	4,99	4,52	2,955
Итого	766,30				5460,872	5426,504	34,368			94,544

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
18.02.2025	84426,035	93521,612	1131,051
21.03.2025	89886,907	98948,116	1225,595

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru