

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 2

Номер прибора: 09973016

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,56	43,78	12,78	172,047	171,186	0,861	0,49	0,44	2,198
23.03.2025 23	24,00	59,04	44,99	14,05	172,067	171,174	0,894	0,49	0,44	2,418
24.03.2025 23	24,00	59,77	45,57	14,21	172,033	171,093	0,940	0,49	0,44	2,444
25.03.2025 23	24,00	52,34	41,50	10,84	172,064	171,199	0,866	0,49	0,44	1,864
26.03.2025 23	24,00	48,29	39,01	9,29	172,006	171,239	0,767	0,49	0,44	1,597
27.03.2025 23	24,00	48,91	39,49	9,42	171,788	171,088	0,700	0,49	0,44	1,618
28.03.2025 23	22,73	46,42	38,30	8,13	162,689	161,983	0,706	0,49	0,44	1,325
29.03.2025 23	24,00	45,92	38,19	7,73	171,773	171,054	0,719	0,49	0,44	1,328
30.03.2025 23	24,00	46,26	38,43	7,83	171,740	171,015	0,725	0,49	0,44	1,344
31.03.2025 23	24,00	49,92	40,26	9,66	172,199	171,426	0,773	0,49	0,44	1,662
01.04.2025 23	24,00	47,90	39,02	8,88	168,068	167,300	0,768	0,48	0,43	1,494
02.04.2025 23	24,00	47,17	38,76	8,41	171,646	170,860	0,786	0,49	0,44	1,443
03.04.2025 23	24,00	49,05	39,70	9,34	171,999	171,207	0,792	0,49	0,44	1,607
04.04.2025 23	24,00	51,60	41,05	10,55	172,080	171,260	0,820	0,49	0,44	1,815
05.04.2025 23	24,00	50,62	40,55	10,07	172,049	171,218	0,831	0,49	0,44	1,732
06.04.2025 23	24,00	50,51	40,42	10,09	172,094	171,273	0,821	0,49	0,44	1,736
07.04.2025 23	24,00	48,22	39,18	9,04	171,923	171,116	0,807	0,49	0,44	1,553
08.04.2025 23	24,00	54,86	42,64	12,22	172,109	171,257	0,852	0,49	0,44	2,102
09.04.2025 23	23,88	59,54	45,36	14,18	171,005	170,066	0,939	0,49	0,44	2,425
10.04.2025 23	24,00	54,94	42,66	12,28	171,784	170,868	0,916	0,49	0,44	2,109
11.04.2025 23	24,00	57,83	44,07	13,76	171,803	170,871	0,931	0,49	0,44	2,364
12.04.2025 23	24,00	60,51	45,69	14,82	171,888	170,887	1,001	0,49	0,44	2,547
13.04.2025 23	24,00	54,09	42,15	11,94	169,757	168,810	0,946	0,49	0,44	2,027
14.04.2025 23	18,42	49,23	39,22	10,00	129,372	128,698	0,675	0,49	0,44	1,292
15.04.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
16.04.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
17.04.2025 23	18,88	18,20	17,28	0,92	0,000	0,000	-0,000	0,01	0,50	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,65	17,60	0,05	0,000	0,000	0,000	0,01	0,47	0,000
Среднее	21,85	45,91	36,60	9,30	145,285	144,577	0,708	0,42	0,41	1,573
Итого	611,92				4067,984	4048,149	19,834			44,043

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
22.03.2025	89886,904	98948,123	1225,595
20.04.2025	93954,887	102996,272	1269,638

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru