

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 3

Номер прибора: 00205108

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	56,36	42,30	14,06	148,470	148,170	0,300	0,59	0,54	2,084
23.03.2025 23	24,00	0,00	56,81	42,48	14,33	148,530	148,260	0,270	0,59	0,54	2,126
24.03.2025 23	24,00	0,00	59,78	43,99	15,79	148,410	148,240	0,170	0,59	0,54	2,340
25.03.2025 23	24,00	0,00	55,33	41,84	13,49	148,330	148,180	0,150	0,59	0,54	1,997
26.03.2025 23	24,00	0,00	47,97	37,85	10,12	148,350	148,180	0,170	0,59	0,54	1,500
27.03.2025 23	24,00	0,00	48,26	38,07	10,19	148,160	148,080	0,080	0,59	0,54	1,508
28.03.2025 23	24,00	0,00	47,56	37,92	9,64	148,090	148,050	0,040	0,59	0,54	1,423
29.03.2025 23	24,00	0,00	45,56	36,96	8,60	148,130	148,140	-0,010	0,59	0,54	1,272
30.03.2025 23	24,00	0,00	45,79	37,19	8,60	148,130	148,040	0,090	0,59	0,54	1,272
31.03.2025 23	24,00	0,00	48,62	38,58	10,04	148,650	148,490	0,160	0,59	0,54	1,492
01.04.2025 23	24,00	0,00	47,75	37,96	9,79	145,140	144,890	0,250	0,59	0,54	1,418
02.04.2025 23	24,00	0,00	47,24	37,84	9,40	148,240	148,090	0,150	0,59	0,54	1,390
03.04.2025 23	24,00	0,00	48,16	38,25	9,91	148,470	148,330	0,140	0,59	0,54	1,466
04.04.2025 23	24,00	0,00	50,08	39,14	10,94	148,680	148,420	0,260	0,59	0,54	1,626
05.04.2025 23	24,00	0,00	51,16	39,70	11,46	148,550	148,500	0,050	0,59	0,54	1,700
06.04.2025 23	24,00	0,00	50,47	39,24	11,23	148,690	148,500	0,190	0,59	0,54	1,668
07.04.2025 23	24,00	0,00	47,97	37,99	9,98	148,420	148,290	0,130	0,59	0,54	1,479
08.04.2025 23	24,00	0,00	52,20	40,05	12,15	148,790	148,540	0,250	0,59	0,54	1,804
09.04.2025 23	24,00	0,00	58,04	43,06	14,98	148,560	148,480	0,080	0,59	0,54	2,221
10.04.2025 23	24,00	0,00	56,60	42,27	14,33	148,370	148,210	0,160	0,59	0,54	2,120
11.04.2025 23	24,00	0,00	55,39	41,49	13,90	148,330	148,280	0,050	0,59	0,54	2,060
12.04.2025 23	24,00	0,00	59,60	43,65	15,95	148,530	148,340	0,190	0,59	0,54	2,365
13.04.2025 23	24,00	0,00	56,79	42,21	14,58	147,250	147,260	-0,010	0,59	0,54	2,139
14.04.2025 23	24,00	0,00	50,40	38,75	11,65	145,460	145,550	-0,090	0,59	0,54	1,694
15.04.2025 23	24,00	0,00	49,50	38,87	10,63	154,890	155,080	-0,190	0,59	0,54	1,644
16.04.2025 23	24,00	0,00	45,68	32,30	13,38	0,200	0,200	0,000	0,59	0,54	0,003
17.04.2025 23	12,00	12,00	15,13	18,05	-2,92	0,300	0,300	0,000	0,59	0,54	0,000
18.04.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	0,59	0,54	-
Среднее	22,71	1,29	50,16	38,81	11,34	137,412	132,396	0,108	0,59	0,54	1,565
Итого	636,00	36,00				3710,120	3707,090	3,030			43,811

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	41820,290	41829,130	629,150	9144,00	0,00
20.04.2025	45530,410	45536,220	672,961	9780,00	36,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru