

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 3

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 00205108

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	0,00	62,20	44,80	17,40	144,880	144,330	0,550	6,00	5,50	2,519
21.01.2025 23	24,00	0,00	61,60	44,53	17,07	147,000	146,320	0,680	6,00	5,50	2,507
22.01.2025 23	24,00	0,00	62,82	45,12	17,70	146,000	145,630	0,370	6,00	5,50	2,580
23.01.2025 23	24,00	0,00	58,05	43,17	14,88	150,930	150,190	0,740	6,00	5,50	2,245
24.01.2025 23	24,00	0,00	56,00	42,06	13,94	152,200	151,580	0,620	6,00	5,50	2,120
25.01.2025 23	24,00	0,00	58,67	43,03	15,64	145,920	145,320	0,600	6,00	5,50	2,278
26.01.2025 23	24,00	0,00	60,68	44,03	16,65	144,890	144,140	0,750	6,00	5,50	2,408
27.01.2025 23	24,00	0,00	62,35	44,78	17,57	144,460	143,840	0,620	6,00	5,50	2,534
28.01.2025 23	24,00	0,00	62,07	44,54	17,53	143,000	142,450	0,550	6,00	5,50	2,506
29.01.2025 23	24,00	0,00	61,04	43,95	17,09	143,190	142,370	0,820	6,00	5,50	2,444
30.01.2025 23	24,00	0,00	61,59	44,18	17,41	143,430	142,740	0,690	6,00	5,50	2,493
31.01.2025 23	24,00	0,00	60,81	43,99	16,82	144,070	143,480	0,590	6,00	5,50	2,421
01.02.2025 23	24,00	0,00	59,21	43,30	15,91	145,560	144,790	0,770	6,00	5,50	2,311
02.02.2025 23	24,00	0,00	55,27	41,55	13,72	149,440	148,700	0,740	6,00	5,50	2,049
03.02.2025 23	24,00	0,00	55,38	41,63	13,75	149,640	148,900	0,740	6,00	5,50	2,055
04.02.2025 23	24,00	0,00	59,32	43,21	16,11	145,790	145,020	0,770	6,00	5,50	2,346
05.02.2025 23	24,00	0,00	62,99	44,73	18,26	141,570	140,870	0,700	6,00	5,50	2,584
06.02.2025 23	24,00	0,00	64,56	45,45	19,11	141,230	140,580	0,650	6,00	5,50	2,698
07.02.2025 23	24,00	0,00	64,69	45,45	19,24	140,740	140,090	0,650	6,00	5,50	2,703
08.02.2025 23	24,00	0,00	64,66	45,33	19,33	141,040	140,300	0,740	6,00	5,50	2,726
09.02.2025 23	24,00	0,00	65,19	45,58	19,61	140,700	139,980	0,720	6,00	5,50	2,755
10.02.2025 23	24,00	0,00	61,71	43,99	17,72	143,110	142,360	0,750	6,00	5,50	2,528
11.02.2025 23	24,00	0,00	62,60	44,40	18,20	141,790	141,150	0,640	6,00	5,50	2,576
12.02.2025 23	24,00	0,00	64,69	44,92	19,77	81,510	80,310	1,200	6,00	5,50	1,618
13.02.2025 23	24,00	0,00	61,74	41,90	19,84	79,000	76,930	2,070	6,00	5,50	1,578
14.02.2025 23	24,00	0,00	62,79	45,22	17,57	150,520	149,040	1,480	6,00	5,50	2,638
15.02.2025 23	24,00	0,00	57,39	42,45	14,94	150,590	149,310	1,280	6,00	5,50	2,246
16.02.2025 23	24,00	0,00	63,91	45,66	18,25	150,510	149,710	0,800	6,00	5,50	2,744
17.02.2025 23	24,00	0,00	78,82	53,34	25,48	148,930	148,200	0,730	6,00	5,50	3,794
Среднее	24,00	0,00	61,82	44,35	17,47	141,091	140,298	0,793	6,00	5,50	2,448
Итого	696,00	0,00				4091.640	4068.630	23,010			71,004

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	33012,870	33057,640	469,016	7680,00	0,00
17.02.2025	37104,510	37126,270	540,020	8376,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru