

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4

Номер прибора: 61202

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	77,28	52,44	24,84	149,620	149,620	0,000	6,00	5,50	3,718
19.02.2025 23	24,00	0,00	76,06	51,68	24,38	148,900	148,900	0,000	6,00	5,50	3,629
20.02.2025 23	24,00	0,00	82,49	54,37	28,12	146,510	146,510	0,000	6,00	5,50	4,118
21.02.2025 23	24,00	0,00	84,66	55,15	29,51	146,710	146,710	0,000	6,00	5,50	4,334
22.02.2025 23	24,00	0,00	84,04	54,71	29,33	146,920	146,920	0,000	6,00	5,50	4,313
23.02.2025 23	24,00	0,00	81,98	54,15	27,83	149,490	149,490	0,000	6,00	5,50	4,155
24.02.2025 23	24,00	0,00	76,37	51,62	24,75	148,380	148,380	0,000	6,00	5,50	3,671
25.02.2025 23	24,00	0,00	73,61	49,78	23,83	147,800	147,800	0,000	6,00	5,50	3,514
26.02.2025 23	24,00	0,00	77,14	51,61	25,53	147,390	147,390	0,000	6,00	5,50	3,752
27.02.2025 23	24,00	0,00	76,40	51,31	25,09	147,400	147,400	0,000	6,00	5,50	3,688
28.02.2025 23	24,00	0,00	70,47	48,52	21,95	147,950	147,950	0,000	6,00	5,50	3,242
01.03.2025 23	24,00	0,00	68,92	47,65	21,27	148,020	148,020	0,000	6,00	5,50	3,140
02.03.2025 23	24,00	0,00	66,36	46,65	19,71	148,140	148,140	0,000	6,00	5,50	2,912
03.03.2025 23	24,00	0,00	65,19	46,20	18,99	148,560	148,560	0,000	6,00	5,50	2,819
04.03.2025 23	24,00	0,00	61,16	44,14	17,02	148,450	148,450	0,000	6,00	5,50	2,522
05.03.2025 23	24,00	0,00	56,12	41,46	14,66	148,680	148,680	0,000	6,00	5,50	2,176
06.03.2025 23	24,00	0,00	55,14	40,95	14,19	141,260	141,260	0,000	6,00	5,50	2,002
07.03.2025 23	24,00	0,00	58,56	42,79	15,77	148,680	148,680	0,000	6,00	5,50	2,343
08.03.2025 23	24,00	0,00	60,29	44,00	16,29	148,740	148,740	0,000	6,00	5,50	2,418
09.03.2025 23	24,00	0,00	59,12	43,50	15,62	148,800	148,800	0,000	6,00	5,50	2,319
10.03.2025 23	24,00	0,00	57,39	42,72	14,67	148,860	148,860	0,000	6,00	5,50	2,181
11.03.2025 23	24,00	0,00	56,41	42,01	14,40	145,560	145,560	0,000	6,00	5,50	2,091
12.03.2025 23	24,00	0,00	57,28	42,74	14,54	148,640	148,640	0,000	6,00	5,50	2,158
13.03.2025 23	24,00	0,00	55,71	42,06	13,65	148,420	148,420	0,000	6,00	5,50	2,023
14.03.2025 23	24,00	0,00	55,55	42,60	12,95	156,390	156,390	0,000	6,00	5,50	2,023
15.03.2025 23	24,00	0,00	55,50	42,96	12,54	162,080	162,080	0,000	6,00	5,50	2,031
16.03.2025 23	24,00	0,00	55,62	42,99	12,63	158,420	158,420	0,000	6,00	5,50	1,998
17.03.2025 23	24,00	0,00	55,61	42,67	12,94	149,440	149,440	0,000	6,00	5,50	1,930
18.03.2025 23	24,00	0,00	55,71	42,52	13,19	149,350	149,350	0,000	6,00	5,50	1,969
19.03.2025 23	24,00	0,00	60,62	44,47	16,15	149,460	149,460	0,000	6,00	5,50	2,409
20.03.2025 23	24,00	0,00	61,34	44,84	16,50	149,590	149,590	0,000	6,00	5,50	2,464
21.03.2025 23	24,00	0,00	57,09	42,60	14,49	149,370	149,370	0,000	6,00	5,50	2,161
Среднее	24,00	0,00	65,47	46,50	18,98	149,124	149,124	0,000	6,00	5,50	2,819
Итого	768,00	0,00				4771,980	4771,980	0,000			90,223

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	37803,980	38434,790	545,002	10523,00	14,00
21.03.2025	42575,960	43206,770	635,225	11291,00	14,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru